



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Nowa Ruda, dnia 20-05-2025 r.

**Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda**

Nr sprawy: **IRP.271.3.2025**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Nowa Ruda występując jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie pn. „**Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Bożkowie**” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść pytania:

1. Par. 13 ust. 4 pkt 2) – Jakiej sytuacji Zamawiający rozumie pod pojęciem przerwy w realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli roboty realizowane są wg harmonogramu i wykonawca się pośpieszy z robotami, to może zdarzyć się przerwa 14 – dniowa. Co w takim przypadku?

Odpowiedź na pytanie:

Jeżeli roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z harmonogramem – Zamawiający wyraża zgodę na przerwę w robotach nawet 14- dniową.

Treść pytania:

2. Par. 14 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu na zgłaszanie zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcami z 30 dni do 7 dni? Obecny termin 30 dni jest bardzo długi, co może skutkować przedłużeniem czasu przeznaczonego na realizację inwestycji.;

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zgłaszanie zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcami do 7 dni roboczych.

Treść pytania:

Pytania dotyczące zakresu instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający uzupełnia przetarg o projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Treść pytania:

przy jakich parametrach- temperatura zewnętrzna i temperatura zasilania obiegu grzewczego -pompa ciepła ma uzyskać 20kW?

Odpowiedź na pytanie:

- temp. zewnętrzna obliczeniowa -20 st.C,
- graniczna temp grzania +15st.C,
- punkt biwalenty -9,3st.C,
- temp. zasilania 45st.C,

Zamawiający

Zastępca Wójta

Anna Zawisła
Anna Zawisła