

Bydgoszcz, 26.05.2025 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Montaż sekcyjnej armatury odcinającej DN700 wraz z napędem zdalnym w komorze K-4048 przy ul. Herberta 5 w Bydgoszczy, PP/34/2025**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 23.05.2025 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. W warunkach technicznych EW698/2025 pkt. 8 istnieje zapis:
„8. Pozostałe wymogi:

-aktualna aprobatą techniczną lub rekomendacją ITB potwierdzająca wartość minimalnych współczynników przepływu oraz liczbę cykli otwarcia/zamknięcia,


po których szczelność w odniesieniu do średnicy lub deklaracja zgodności wraz z wynikami badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium"

Czy akceptujecie Państwo przepustnice firmy Vexve Oy?

Prosimy o ustosunkowanie się w SWZ do możliwości oferowania Państwu przepustnic firmy VEXVE OY i zaakceptowanie braku w/w aprobaty technicznej potwierdzającej liczbę cykli otwarcia/zamknięcia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis nie jest zapisem sztywnym, zawiera w sobie spójnik "lub" który sprawia, że nieposiadanie aprobaty technicznej lub rekomendacji ITB nie wyklucza producenta z udziału w postępowaniu, który takowej nie posiada. Aby ocenić czy dany produkt spełnia wymagania określone w WT może przedstawić dokumenty w postaci wyników z testów z laboratorium, potwierdzających zachowanie odpowiedniej klasy szczelności.

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Agata Budzyńska

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz | Koronowo | Solec Kujawski
Nakło n/Notecią | Szubin

KRS 000033107
NIP 554-030-90-86
REGON 090523340
Kapitał zakładowy 50 200 000,00 zł

