



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.
86-100 Świecie, ul. Parkowa 3

L. dz. ZWIK: 3146/24

Świecie 19.12.2024 r.

Sławomir Grabowski
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 80/28
85-733 Bydgoszcz

UZGODNIENIE Nr 54/2024

Przedłożony projekt zagospodarowania terenu: „Przebudowa drogi gminnej publicznej 031045C (ul. Miodowej) na działce nr 4861 obr. Świecie 001, gm. Świecie wraz z budową oświetlenia ulicznego.” uzgadnia się na poniższych warunkach:

1. Na przedłożonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysokościowym sieć wodociagową wraz z przyłączami oraz kanalizację sanitarną wraz z przyłączami naniesiono orientacyjnie. Dopuszcza się istnienie na planie uzbrojenia wod-kan. nie zainwentaryzowanego. Dokładny przebieg istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
2. Sieć wodociagową będącą w kolizji z projektowaną drogą, należy przenieść w pas drogi a wszystkie istniejące przyłącza przepięć do pobudowanej sieci. Starą sieć wodociagową należy odciąć.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, a w szczególności studnie kanalizacyjne, będące w kolizji z projektowaną drogą, należy tak wyregulować aby włązy były usytuowane w drodze lub w poboczu. Niedopuszczalne jest aby włązy studni były usytuowane w linii krawężnika.
2. W strefie sieci wodociagowych i kanalizacji dopuszcza się prowadzenie robót ziemnych tylko sposobem ręcznym.
3. Zachować wymagane prawem odległości w pionie i poziomie od istniejącej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Kolizje, zbliżenia i skrzyżowania z naszym uzbrojeniem rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego, opierając się na aktualnie obowiązujących normach i przepisach. Wykonanie powyższego należy bezwzględnie przed zasypaniem zgłosić w ZWiK Świecie.
4. Po rozwiązaniu kolizji dokonać bezpośredniej inwentaryzacji geodezyjnej, którą przed odbiorem technicznym należy przekazać nieodpłatnie do ZWiK w Świeciu.
5. Zgłoszenie o terminie rozpoczęcia robót należy dokonać z czternastodniowym wyprzedzeniem.
6. Rzędne ustawienia skrzyniek, włazów studni, armatury wod-kan. dostosować do poziomu utworzonej nawierzchni
7. Wszystkie czynności gestora sieci wod-kan., wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie inwestora zadania, będą realizowane odpłatnie.
8. Zobowiązuje się inwestora budowlanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
 - pokrycia kosztów usunięcia ewentualnej awarii lub uszkodzeń sieci wodociagowej wynikłych na skutek prowadzonych robót budowlanych oraz związanych z tym okresowych przerw w dostawie wody i odbioru ścieków do odbiorców,
 - zwrócenia szczególnej uwagi na znajdujące się elementy sieci wod-kan. takie jak: włązy, skrzynki zasuw a w szczególności trzpienie teleskopowe posadowione w strefie prowadzonych prac, będące własnością ZWiK w Świeciu.
8. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi przez ZWiK w Świeciu.

Okres ważności niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.

Z poważaniem
Z up. Zarządu Spółki
inż. Lech Bednarek

tel: +48 52 33 24 596

e-mail: zwik@zwik.com.pl

Regon: 090522228

Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Świecie

tel./fax +48 52 33 24 598

http://www.zwik.com.pl

NIP: 559-000-49-92

9711602202000000060897695

KRS 0000102352 Sąd Rej. w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał Zakładowy 37.860.400,70