



Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

tel.: 86 271 24 18, 86 271 32 96 fax.: 86 271 20 92 e-mail: starosta@powiatzambrowski.com
NIP: 723-14-31-809 Regon: 450672283

Zambrów, 07.05.2025 r.

IR.272.3.2025

ODPOWEDZ NA PYTANIA

Pytanie:

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej na zakres objęty Zamówieniem (PZT, przekroje, SST, szczegóły wykonania ścianek przepustów itp.).”

Odpowiedz:

Zadanie inwestycyjne realizowane jest jako przebudowa drogi, w istniejącym pasie drogowym, na podstawie zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w opisanym zakresie. Podstawę wyceny robót stanowi przedmiar robót.

Pytanie:

„Dot. poz. 18 kosztorysu ofertowego. Jaki stopień przekruszenia jest wymagany dla kruszywa łamanego?”

Odpowiedz:

W pozycji 18 kosztorysu ofertowego należy przyjmować kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm C 50/30.

WICESTAROSTA

Robert Maciej Rosiak