



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

GMINA MOGILNO
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Mogilno, dnia 08.05.2025 r.

WFE.271.6.1.3.2025.WFE

Dotyczy postępowania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej p.z.p. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie Zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno>

Pytanie 1

W nawiązaniu do udzielnej odpowiedzi na pytanie 23, proszę o określenie rodzajów technologii odtworzenia nawierzchni oraz podanie rzeczywistych powierzchni dla wszystkich części zadania, gdyż w załączonych dokumentacjach są rozbieżności pomiędzy przedmiarami a decyzjami zarządców dróg gminnych i powiatowych dotyczących odtworzenia nawierzchni.

Np. część IC: przedmiar część IC zakłada regenerację nawierzchni smołą kruszywo łamane 7 dm³ /m² na podbudowie – 528 m² (przedmiar dz 8 Roboty Odtworzeniowe – Pas Drogowy), natomiast decyzja Burmistrza Mogilna nr WGS.6853.2.107.2023 zakłada:

- ul. Kubusia Puchatka dz. nr 131/45 – odtworzenie nawierzchni betonowej wraz z podbudową na całej ulicy lub wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Długość kanalizacji to 224,00 mb x 4,50 m

szer. co daje 1 008 m² do odtworzenia na ul. Kubusia Puchatka,

- ul. Calineczki i ul. Leśnych Skrzatów dz. nr 130, 131/16 i 131/37 – odtworzenie wszystkich warstw konstrukcyjnych drogi o nawierzchni z kostki betonowej na całej długości zajmowanej ulicy. Długość kanalizacji to 228,00 mb x 2,50 m szer. daje 570,00 m² do odtworzenia na ul. Calineczki i ul. Leśnych Skrzatów.

Razem do odtworzenia części IC – 1 578,00 m.



Np. część ID:

przedmiar część ID zakłada odtworzenie nawierzchni warstwa ścieralna -1 867,00 m² (przedmiar dz 7 Roboty Odtworzeniowe – Pas Drogowy), natomiast decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie nr ZDP.11.5443.72.2022/2023 zakłada:

- ul. Wybudowanie DP 2416C– odtworzenie nawierzchni warstwa ścieralna za Asfaltu AC 11S wg PN-EN gr. 4 cm na całej szerokości jezdni. Długość kanalizacji to 657,00 mb x 6,00 m szer. co daje 3 942,00 m² do odtworzenia na ul. Wybudowanie.

Odpowiedź:

Odtworzenia nawierzchni należy wykonać na podstawie wydanych uzgodnień przez zarządców dróg. Pojęcie „cała ulica” oznacza wykonanie odtworzenia nawierzchni na całej szerokości i długości drogi/ulicy, na odcinku prowadzonych robót.

Pytanie 2

W nawiązaniu do udzielnej odpowiedzi na pytanie 23 oraz z uwagi na rozbieżności pomiędzy przedmiarami, a decyzjami zarządców dróg gminnych i powiatowych dotyczących odtworzenia nawierzchni na podstawie których Wykonawca ma dokonać wyceny zadania prosimy o przesunięcie terminu składania oferty celem porównania przedmiarów i decyzji zarządców dróg ponieważ jest to znaczący element cenotwórczy ofert.

Odpowiedź:

W oparciu o art. 286 ust. p.z.p., tj. w przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, przedłuża się termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. Zamawiający zmienia termin składania oraz otwarcia ofert określony w SWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i wyznacza je jako następujące:

1) Oferty należy składać **do dnia 15.05.2025 r. do godziny 11.00**

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2025 r. o godzinie 11.30

Zamawiający zmienia termin związania ofertą określony w SWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i wyznacza go następująco:

1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.06.2025 r.

Zamawiający informuje, że przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy zakupowej Open Nexus kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne złożenie.

Zamawiający przypomina, że termin obowiązywania ważności wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert).



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 3

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 27 podaje tabelę, w której jest zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obręb Świerkówiec”, proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dla tego zadania oraz pełnego przedmiaru (w załączonej dokumentacji brak pierwszej strony).

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi, dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obręb Świerkówiec”. Pierwsza strona przedmiaru robót stanowi jedynie stronę tytułową.

Kierownik Zamawiającego

BURMISTRZ

Karol Nawrot