



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.2.2025

Nowy Targ 06.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku domu przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne zamieszczenie projektów instalacji sanitarnych zewnętrznych tj. kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i hydrantowej. Brak w zamieszczonych materiałach przetargowych.

Odpowiedź:

Załączam projekt sieci zewnętrznych w formie rysunkowej i opisowej.

Pytanie nr 2

Poniżej pytanie dot. instalacji elektrycznych:

Jaki ma być czas podtrzymania pracy zasilacza UPS 10kVA?

Odpowiedź:

Należy zapewnić czas pracy zasilacza UPS minimum 20 minut.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a