

Dot.: Budowa budynku garażowego przy świetlicy wiejskiej w Koteżach

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

W nawiązaniu do odpowiedzi proszę o informację zwrotną:

- z jakiego materiału wykonać okna PCV czy aluminium
- z jakiego materiału wykonać drzwi PCV czy aluminium
- proszę o podanie współczynników na drzwi, okna i bramy
- proszę podanie koloru od strony wewnętrznej (tego nie widać w załączonej dokumentacji)

Poproszono o zestawienie stolarki po to, aby móc zweryfikować m.in. sposób otwierania się okien (mają być stałe? otwierane, uchylono-otwieralne)

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej. Zamawiający zaleca zapoznanie się z treścią dokumentacji, przedmiarem robót i stwior. Z wymienionych dokumentów wynika, że :

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m²,
- Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych,
- Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie,
- stolarki antracyt (od strony wewnętrznej i zewnętrznej).
- współczynniki przenikania ciepła dla okien i drzwi zgodnie z warunkami technicznymi : dla okien min 0,9, drzwi i brama 1,3.

Przewodniczący komisji przetargowej
Mariusz Karpala