

## INFORMACJA ZAMAWIAJACEGO NR 1

**Dotyczy ZAM.003.2025**

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie w ogłoszonym postępowaniu:

### Pytanie nr 1

Prosimy o podanie brakujących ilości, rozmiarów, typów i klasy filtrów, niezbędnych do realizacji zamówienia.

### Odpowiedź Zamawiającego:

| Lp. | Wymiary filtra<br>[mm] | Rodzaj<br>ramy | Ilość<br>plis | Klasa filtracji              | Ilość |
|-----|------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------|
| 1   | 695 x 305 x 97         | metalowa       | 7             | G4 140g biały ISO Coarse 65% | 14    |
| 2   | 1280 x 545 x 100       | metalowa       | 13            | G4 140g biały ISO Coarse 65% | 3     |
| 3   | 470 x 175 x 50         | metalowa       | 10            | G4 140g biały ISO Coarse 65% | 3     |

### Pytanie nr 2

Kto odpowiada za utylizację filtrów i czy jest założona karta BDO odpadów materiałów eksploatacyjnych?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca odpowiada za utylizację zużytych filtrów i wystawianie kart BDO. Zamawiający ma aktywne konto BDO.