

Zebrzydowice, dnia 31.01.2025 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 ZEBRZYDOWICE
NIP 5482430901
-IR

IR-P 1/2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Wykonanie wymiany opraw oświetleniowych wraz z pomiarami natężenia oświetlenia w Szkole Podstawowej w Kaczycach ul. Harcerska 13”**.

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy dopuszczają państwo oprawę równoważną do OKN120 np. panel LED 120x30?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie oprawy równoważnej do oprawy OKN120 z zastrzeżeniem, że muszą posiadać wymienne źródła światła (LED TUBY).

Wójt Gminy Zebrzydowice

Janusz Król