

Legionowo, dnia 01.04.2025 r.

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
ZPU.272.13.2025

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dwóch dźwigów osobowych w budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytań, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Na pytanie nr 2 udzielono odpowiedzi, że Zamawiający wymaga przeprowadzania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji. w SWZ jest jednak napisane VIII Opis przedmiotu zamówienia pkt 16 zakres prac obejmuje 16) serwisu, konserwacji dźwigów w okresie gwarancji i zapewnienie pogotowia dźwigowego w przypadku awarii dźwigów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje udzielone wyjaśnienie, iż wymaga się od Wykonawcy przeprowadzania napraw wykonywanych w ramach gwarancji oraz bezpłatnych okresowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń, niezbędnych do utrzymania gwarancji przez okres wskazany w ofercie. Konserwacja i bieżący serwis wind będzie się odbywać przez niezależny gospodarczy, posiadający uprawnienia UDT, na podstawie odrębnej umowy, bez utraty gwarancji.

Pytanie nr 2:

Pytanie 7 prosi o jednoznaczne potwierdzenie bądź zaprzeczenie czy urządzenia mają być w pełni zgodne z normą PN-EN81-70? Czy tylko w określonym zakresie? Jeżeli tak to jakim?

Odpowiedź:

Urządzenia mają być zgodne z normą PN-EN 81-70 w zakresie, wynikającym z opisów zawartych w dokumentacji projektowej, tj. wyposażone zgodnie z poniższym wykazem:

- lustro w kabinie, zgodnie z PN-EN 81.70
- poręcz w kabinie, zgodnie z PN-EN 81.70
- panele sterownicze, zgodnie z PN-EN 81.70
- pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących, zgodnie z PN-EN 81.70
- system informacji głosowej, zgodnie z PN-EN 81.70
- sygnalizacja, zgodnie z PN-EN 81.70
- przyciski, zgodnie z PN-EN 81.70
- wyświetlacze, zgodnie z PN-EN 81.70
- przystankowe urządzenia sterownicze, zgodnie z PN-EN 81.70
- funkcje zatrzymania kabiny na przystanku, zgodnie z PN-EN 81.70

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert. **Nowe terminy są następujące:**

Termin składania ofert: **3 kwietnia 2025 r. godz. 12:00,**

Termin otwarcia ofert: **3 kwietnia 2025 r. godz. 12:05.**

Następujące rozdziały SWZ otrzymują brzmienie:

XX. Termin związania ofertą

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 2 maja 2025 r.”

XXI. Sposób i termin składania ofert

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w terminie do dnia 3 kwietnia 2025 r. godz. 12:00:00.”

XXII. Termin otwarcia

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 3 kwietnia 2025 r. godz. 12:05:00.”

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców

STAROSTA

--/--

Roman Smogorzewski

Wyk. P. Jeliński