



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.2.2025

Nowy Targ 12.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku domu przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie czy zamawiający wymaga dostarczenia 3 szt komór chłodniczych każda na trzy ciała czy Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt komory chłodniczej na 3 ciała?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia trzech komór chłodniczych, każda z nich przeznaczona na 3 ciała.

Pytanie nr 2

Komora chłodnicza ma być obsługiwana (chłodzona) przez jednostkę wewnętrzną (agregat typu monoblok) czy jednostkę zewnętrzną (typu split)?

Odpowiedź:

Chłodnia wyposażona jest w agregat wewnętrzny z chłodzeniem grawitacyjnym, elektroniczny regulator temperatury z automatycznym odszranianiem. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej izolowanej pianką poliuretanową. Chłodnia obsługiwana przez czynnik chłodniczy R-452A lub o podobnych parametrach

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający uwzględnia wraz z komorą chłodniczą wózek hydrauliczny do załadunku/rozładunku ciał z komory chłodniczej? Czy dostawa obejmuje również w.w wózek?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia wraz z komorą chłodniczą wózek hydrauliczny do załadunku/rozładunku ciał z komory chłodniczej. Dostawa obejmuje w.w wózek. Wózek ma być w pełni kompatybilny z komorami chłodniczym, wykonany z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych, potwierdzonych odpowiednimi atestami i certyfikatami.

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a

tel. (18) 26-11-244

fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl

www.nowytarg.pl

1

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

pokój Nr 301, III piętro