

**Wykonawcy w postępowaniu:
nr ZW.271.2.6.2025. KZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) na realizację zadania pn.: „**Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzykowice ul. Rolna, gmina Czernica**”.

Zamawiający, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), w związku z zapytaniem wyjaśnia:

PYTANIE 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga utwardzenia pobocza poprzez korytowanie pobocza oraz nasypianie i zagęszczenie kruszywa w ilości wskazanej w przedmiarze robót (poz. nr 31)

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający wymaga realizacji robót wskazanych w przedmiarze.

PYTANIE 2:

Prosimy o wskazanie rodzaju kruszywa koniecznego do utwardzenia pobocza.

ODPOWIEDŹ 2:

Należy użyć materiał zbliżony do zastosowanego na drodze tj. mieszanekę granitową o frakcji 0-31,5mm.

PYTANIE 3:

Ze względu na fakt, że opisane w projekcie rozwiązanie sterowania oprawami za pomocą Bluetooth nie jest już wspierane przez producenta, a same zasilacze z tą technologią nie są już produkowane zwracamy się z prośbą o określenie, czy Zamawiający wymaga zamiennego rozwiązania. Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie specyfikacji rozwiązania zamiennego.

ODPOWIEDŹ 3:

Powyższe informacje znajdują się w pkt 2.2.4 Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budownictwa.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża terminu składania ofert, wyznaczając tym samym nowe terminy:

- składania ofert **do dnia 07.03.2025 r. do godz. 10:00**,
- otwarcia ofert **na dzień 07.03.2025 r. na godz. 10:15**.
- termin związania z ofertą **do dnia 05.04.2025 r.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Wójta Gminy Czernica
04.03.2025 r.