

L.p.	SŁUP				UZBROJENIE SŁUPA		USTOJE	MONTAŻ OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ										
	Nr. Słupa	Symbol słupa	Typ żerdzi	Typ przewodu			Typ ustoju	Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego+oprawa oświetleniowa	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	Objemka OB. -34a	Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową	Wkładka topikowa	Zacisk oggaleźny przebijający izolację SLIP 12.05	Zacisk tulejowy ZUP-5	Przewód izolowany ALYd 16mm2	Przewód izolowany DYd 2.5mm2	Opaska PER15	Uchwyt przelotowy SO239
			E-12/4,3	AsXSn 4x25	Hak wieszakowy SOT 21.1	Uczwył narożny SO130												
-	-	szt.	[m]	szt.	szt.	-	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	szt.	szt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	I	N2-E12/4,3	1		1	1	UP1+UP2											
				45				istn.	2	2	1	1	1	1	1	3	2	1
2	II	N2-E12/4,3	1		1	1	UB1											
				28				istn.	2	2	1	1	1	1	1	3	2	1
3	III	N2-E12/4,3	1		1	1	UB1											
				38				istn.	2	2	1	1	1	1	1	3	2	1
4	IV	N2-E12/4,3	1		1	1	UP1+UP2											
								istn.	2	2	1	1	1	1	1	3	2	1
Razem	-	-	4	111	4	4	-	0	8	8	4	4	4	4	4	12	8	4

KONSORCJUM FIRM:

PROMOST - WISŁA

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filarowa 1

00-611 Warszawa

PROMOST - WISŁA Sp. z o.o.

43-460 Wisła, ul. Radosna 8a

NAZWA ZADANIA:

ODBUDOWA USZKODZONEGO FRAGMENTU
DROGI POWIATOWEJ NR 3476D
PRZY UL. WIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE

PW

TABELA MONTAŻOWA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. MONIKA PIETRUSZKA	instalacyjna 344/DOŚ/11	
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	
09.2024 r.	---	E.3	