



## Dane do faktur:

### Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin  
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

### Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie  
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW- 6.3810.85.3.2025.8.3.5

Koszalin, dnia 29.05.2025 r.

## Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: **Przebudowa DW 171 z podziałem na 2 zadania.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

### Pytanie nr 1

**Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.**

### Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, który został sporządzony zgodnie z wymogami art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sposób jednoznaczny, wyczerpujący oraz uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na realizację zamówienia.

### Pytanie nr 2

**Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.**

### Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia.

### Pytanie nr 3

**Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.**

### Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

#### **Pytanie nr 4**

**Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.**

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, które znajdują się w obrębie pasa drogowego związane z zakresem przedmiotu zamówienia objętym w/w zadaniem.

#### **Pytanie nr 5**

**Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.**

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.

#### **Pytanie nr 6**

**Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci.**

#### **Odpowiedź:**

W przypadku zaistnienia w/w okoliczności, które spowodują, konieczność wykonania robót dodatkowych, należy zachować procedurę § 7 ust. 2 projektu umowy, a więc po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu zawierającego opis robót, przyczynę ich wystąpienia, ocenę wpływu na termin realizacji robót i na wysokość wynagrodzenia, zostanie podpisany przez obie strony stosowny aneks. Natomiast za wykonanie robót nieobjętych zamówieniem bez zachowania procedury określonej w § 7 ust. 2 projektu umowy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, zgodnie z zapisem § 7 ust. 3 umowy.

#### **Pytanie nr 7**

**Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia (z podziałem na części) jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta).**

#### **Odpowiedź:**

Wartość szacunkowa zamówienia została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, który stanowi załącznik do protokołu postępowania. Załączniki do protokołu udostępnia się po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

#### **Pytanie nr 8**

**Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.**

#### **Odpowiedź:**

Zadanie polega na remoncie drogi, w ramach którego nie powstaną żadne nowe elementy infrastruktury drogowej. Podstawowym założeniem jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz przebudowa istniejących zjazdów na zjazdy bitumiczne. Zamawiający dokonał inwentaryzacji istniejących zjazdów i uwzględnił je do przebudowy.

### **Pytanie nr 9**

**Dotyczy: Zadanie nr 1 - DW 171 odc. Wielawino – Grzmiąca, poz. 16.**

**Wykonawca wnosi o zmianę jednostki obmiarowej nawierzchni z kostki kamiennej na m<sup>2</sup>.**

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje jednostkę pozycji nr 16 WPR 5.1 na m<sup>2</sup>, zmieniony WPR w załączeniu.

### **Pytanie nr 10**

**Dotyczy: Zadanie nr 1 - DW 171 odc. Wielawino – Grzmiąca, poz. 19.**

**Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym.**

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w WPR i SST, zgodnie z poz. 19 WPR przewiduje się uzupełnienie poboczy kruszywem niezwiązanym 0/31,5 gr. 10 cm

### **Pytanie nr 11**

**Dotyczy: Zadanie nr 1 - DW 171 odc. Wielawino – Grzmiąca, poz. 28.**

**Wykonawca wnosi o zmianę jednostki obmiarowej nawierzchni z kostki betonowej na m<sup>2</sup> oraz określenie wymiarów kostki. Wg STT : kostka prostokątna 20/10 gr. 8 cm, wg WPR kostka 60/8 gr. 8cm.**

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający koryguje opis oraz jednostkę na m<sup>2</sup> pozycji nr 28 WPR 5.1, zmieniony WPR w załączeniu.

Pozycja otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 20/10 cm i grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - nawierzchnia chodnika kostka Holland szara (korekta skrzyżowania z DP 1264Z wraz z budową dojścia do przystanku przy m. Lubogoszcz)”

### **Pytanie nr 12**

**Wykonawca wnosi o określenie kilometrażu na dwa zadania.**

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyjaśnia iż kilometraż na oba zadania został określony w OPZ:**

**Przebudowa DW 171 z podziałem na 2 zadania:**

- **Zadanie nr 1 – DW 171 odc. Wielawino – Grzmiąca** Zakres robót obejmuje odcinek od km 18+277 do km 20+000 o długości 1,723 km.
- **Zadanie nr 2 – DW 171 odc. Stary Chwalim - Barwice** Zakres robót obejmuje odcinek od km 27+613 do km 30+256 o długości 2,643 km. (Oznakowanie poziome km od 26+722 do 31+366; oznakowanie pionowe: m. Barwice km od 29+569 do 31+366).

### **Pytanie nr 13**

**Dotyczy: Zadanie nr 2 - DW 171 odc. Stary Chwalim – Barwice, poz. 17.**

**Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w WPR i SST, zgodnie z poz. 17 WPR przewiduje się uzupełnienie poboczy kruszywem niezwiązanym 0/31,5 gr. 10 cm.

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany i wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.**

*p.o. Dyrektora  
mgr inż. Waldemar Wejnerowski*

**Załączniki:**

- Zmienione formularze do wypełnienia