

Piekary Śląskie, 06.02.2025 r.

PN/3/TO/EZ/2025

**Wszyscy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia procedowanego w trybie konkurencyjnym nie objętego regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

**„Dostawa polielektrolitów oraz koagulantów do MPWiK w Piekarach Śląskich
Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy.” (ID 1053731)**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., dalej zwane Zamawiającym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Poniżej przedstawiamy treść zapytań (pisownia oryginalna) bez ujawniania źródła wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

„W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwo, prosimy o wyjaśnienie czy testy techniczne są wymagane w przypadku złożenia oferty na produkty handlowe zgodne z opisem Załącznika nr 1a do SWZ tj. poliakrylamid kationowy C448 oraz SD 6065.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ oraz OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ **przeprowadzenie testów jest obligatoryjne. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadzi wymaganych testów, zostanie odrzucona, z uwagi na brak spełnienia wymagań Zamawiającego.**

Zamawiający dopuszcza wyniki testów wykonane w latach 2022-2024 w MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę polielektrolity spełniają wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza polielektrolity spełniające parametry techniczne opisane w Załączniku 1a do SWZ oraz potwierdzone testem technicznym czy tylko produktu o nazwach handlowych wskazanych w powyższym Załączniku?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza polielektrolity spełniające parametry techniczne opisane w Załączniku 1a do SWZ potwierdzone przeprowadzonym testem technicznym.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Piotr Buchwald

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa
2. a/a

[Signature]
A
y ch
WICZ

A: 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38 | T/F: 32 287 98 80 | T: 32 287 98 02 | E: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl | W: www.mpwik-piekary.pl

Konto bankowe: PKO BP S.A., Oddział Piekary Śląskie, 22 1020 2368 0000 2302 0022 4766 | NIP: 653-00-11-575 | REGON: 272642696
Sąd Rejonowy w Gliwicach | KRS: 0000142153 | Kapitał zakładowy 41 288 500 zł