



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: 94 342 78 31
Sekretariat: 94 342 56 93
Fax: 94 342 43 28

<http://www.zzdw.koszalin.pl>
[e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl](mailto:zzdw@zzdw.koszalin.pl)

Dane do faktur:

Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW- 6.3810.86.4.2025.8.3.3

Koszalin, dnia 05.06.2025 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: **Przebudowa DW 179 z podziałem na 2 zadania.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

W związku z pozycją kosztorysową dotyczącą „Wykonania przepustu z rury z polietylenu o sztywności obwodowej SN 8/8 kPa lub o średnicy 80 cm (końcowe odcinki skośne) z umocnieniem skarp kostką kamienną lub brukowcem na chudym betonie C8/10 gr. 10 cm wraz z robotami towarzyszącymi (3 przepusty) w km 7+730 – 17,0 m; km 7+945 – 17,0 m; km 8+393 – 15,0 m (łącznie 49 mb) oraz brakiem dokumentacji projektowej, prosimy o wskazanie planowanej etapowości wykonania robót lub informację, czy Zamawiający przewiduje całkowite lub częściowe zamknięcie remontowanego odcinka drogi na czas realizacji przedmiotowych prac

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie robót przy zajęciu połowy szerokości jezdni i wprowadzenie ruchu wahadłowego.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.

*p.o. Dyrektora
mgr inż. Waldemar Wejnerowski*