



Odpowiedź na zestaw pytań nr 1 / Modyfikacja SWZ	
Data pisma:	28 kwietnia 2025 roku
Sprawa:	„Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, przy głównym wejściu do Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych, przy ul. 11 Listopada 45 w Jastrzębiu-Zdroju”
Znak sprawy:	BZP.271.39.2025

Szanowni Państwo

Informuję, że do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęło zapytanie od Wykonawcy (treść pytania z zachowaną oryginalną pisownią poniżej).

ZESTAW NR 1**Pytanie nr 1**

W projekcie występują wstawka z kabla i 2 mufy natomiast w przedmiarze jest 1 mufa. Ponadto w warunkach Tauron Dystrybucja na rysunku E02 pokazano, że ma być jedna mufa i włączenie do istniejącego złącza kablowego. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Która wersja jest właściwa?
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, w miarę możliwości o 7 dni.

Odpowiedź:

Właściwa jest wersja z 1 mufą. Do uzgodnień branżowych wrysowane zostały 2 mufy. Stąd rozbieżność.
Skorygowany rysunek E01 oraz opis z uwzględnieniem 1 mufy stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- termin składania ofert: **13.05.2025 r. do godz. 09:00,**
- termin otwarcia ofert: **13.05.2025 r. godz. 09:15.**
- termin związania ofertą: **do dnia 11.06.2025 r.**

W związku z powyższym informuję, że zmianie ulegają zapisy:

1. Rozdziału 17 pkt 1 „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż **do dnia 13.05.2025 r., do godz. 09:00”.**

2. Rozdziału 18 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 13.05.2025 r. o godz. 09:15”.**

3. Rozdziału 19 pkt. 1 „Termin związania ofertą”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest **związany ofertą do dnia 11.06.2025 r.”.**

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Podstawy prawne

- art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
- art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Barbara Chodakowska

Załączniki:

- skorygowany rysunek E01
- opis techniczny z uwzględnieniem 1 mufy

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP - aa