

IGM.271.5.2025

Jasło, dnia 24 marca 2025 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: „**Budowa Domu Pogrzebowego w Warzycach na działce nr 949/7 – II etap**”

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania nr 1:

Proszę o potwierdzenie, że w zakres robót nie wchodzi wykonanie instalacji odgromowej.

Treść odpowiedzi ad. 1:

Instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres przedmiaru. Została wykonana w I etapie.

Treść zapytania nr 2:

Proszę o podanie parametrów i typ wyłącznika p.poż (np. wyłącznik typu DPX z cewką wybijakową, wyłącznik firmy Cerbex lub Spamel, czy też ręczny przycisk/wyłącznik p.poż?)

Treść odpowiedzi ad. 2:

Proszę przyjąć wyłącznik p.poż typu FR 300 25A

Treść zapytania nr 3:

Prosimy o doprecyzowanie pozycji przedmiaru nr 91 , Posadzki z płytek - płytki Granitowe Płomieniowe 60x60x1,5 - kolor do ustalenia z inwestorem , czy ma to być płytka granitowa płomieniowana (wysoka cena) czy zgodnie z projektem płytka gresowa ?

Treść odpowiedzi ad. 3:

W pozycji 91 przedmiaru chodzi o płytkę granitową płomieniowaną (wysoka cena)

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.