



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8
64-300 NOWY TOMYŚL
TEL. 61 4422091, 61 4422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386**

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl, 23.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania pn.: "Przegląd agregatów prądotwórczych" (ID 1098698)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyszu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści ogłoszenia w postępowaniu "Przegląd agregatów prądotwórczych" (ID 1098698)

Pytanie 1:

Czy koszt ryczałtowego dojazdu ma być wliczony w cenę przeglądów? Proszę o informację dotyczącą pozycji 21 w formularzu ofertowym, dojazd ma być wliczony w kwotę przeglądu czy jest to koszt dojazdu w przypadku napraw, awarii?

Odpowiedź:

Przy składaniu oferty należy podać w pozycji nr 21 w formularzu ofertowym wartość ryczałtową za koszty dojazdu do miejsc wykonywania przeglądów. Chodzi o dojazd celem wykonania przeglądu agregatu zgodnie z zakresem podanym w treści postępowania. Miejsca zainstalowania poszczególnych agregatów zostały wykazane w załączniku do postępowania „25.04.22 Zestawienie agregatów 2025 do przeglądów.pdf” i obejmują obszar gminy Nowy Tomyśl.

Pytanie 2:

Czy mogą Państwo podać dane silnika w agregacie prądotwórczym Agregat TJ583DW5C, 2014 r., 466,4 kW. Ewentualnie przesłać zdjęcie tabliczki znamionowej silnika

Odpowiedź:

Przesyłamy zdjęcie tabliczki znamionowej.

Pytanie 3:

Proszę o informację kto dostarcza paliwo podczas prób obciążeniowych?

Odpowiedź:

Paliwo dostarcza Wykonawca.

Pytanie 4:

W zakresie przeglądu mamy wpisaną kontrolę działania zespołu pod obciążeniem i bez - czy obciążenie będzie realizowane podłączonym obiektem, czy też mamy dostarczyć zewnętrzną obciążnicę?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią ogłoszenia obciążenie do agregatów zapewnia Wykonawca.

Pytanie 5:

Proszę o informację w jakich godzinach będzie możliwość wykonywania przeglądów? Czy będzie możliwość realizacji więcej niż jednej lokalizacji dziennie i większą ilością ekip jednocześnie?

Odpowiedź:

Przeglądy można wykonać w godzinach 7:00 – 15:00. Jest możliwość realizacji w więcej niż w jednej lokalizacji dziennie i większą ilością ekip jednocześnie.