J.ZEWN.
AOYG36KBTA5
Qchł=9,5 (3,0-11,0)kW
Qgrz=10,6 (3,5-12,0)kW
1ϕ 230V 50Hz
P=2,50(3,45)/2,36(3,25)kW
I=11,1/10,9A
Ciśn.akust.52/554dB(A)
wym.884x820x315
masa 59kg

180
90x200
180
GIPSOWNIA
GAB. ORTOP.1
GAB. ORTOP. 2
GAB.ZABIEGOWY CZ.
GAB. CHIRURGI.
GAB. ZABIEG. BRUD.
Przychodnia 1
281,25 m²
+20 °C
0 W
DA1
160x200
Etap II
43,41 m²
+24 °C
2288 W
60
70

LEGENDA:
- instalacja freonowa
- jednostka wewnętrzna
- jednostka zewnętrzna

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obiekt | Remont przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sokółce | | |
| Adres | ul. Władysława Sikorskiego 40<br>16-100 Sokółka | | Autor:<br>mgr inż. Magdalena Onopa<br>PDL/0145/PBS/23 |
| Przedmiot rys. | Rzut parteru<br>Instalacja klimatyzacji | | |
| Data | 20.12.2024 | | Współpraca:<br>inż. Robert Onopa |
| Skala | 1:50 | Nr rys. 8 | |