



Szczecin, dnia 21.05.2025 r.

A-ZP.381.30.2025.KO

WYJAŚNIENIE NR 1

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zaprojektowanie, dostawa i montaż regałów archiwalnych jezdnych do pomieszczeń Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 1,2 oraz art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej PZP niniejszym przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wraz z udzielonym wyjaśnieniem:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie szyn ocynkowanych zamiast nierdzewnych z kołami o średnicy 105 mm. Jest to rozwiązanie stosowane przez większość producentów i w żaden sposób nie pogarsza jakości oraz sposobu użytkowania regałów przesuwnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie szyn ze stali walcowanej na gorąco zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie ocynkowania z kołami o średnicy 105 mm.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wprowadzenie zmian treści SWZ, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty, i tak:

Treść Rozdziału 1, Dział XI, punkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **03.09.2025 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Treść Rozdziału 1, Dział XII, punkt 39 SWZ otrzymuje brzmienie:

„39. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/> w terminie najpóźniej do dnia **06.06.2025 r.** do godziny 11:30.”

Treść Rozdziału 1, Dział XIII, punkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.06.2025 r.** o godzinie 12:00 i realizowane będzie przy użyciu systemu teleinformatycznego.”

dr Marcin Borek
/podpisano podpisem
kwalifikowanym
elektronicznym/