



Obudowa rozdzielnic:
-metalowa, natynkowa, 3x24moduły
-stopień ochrony IP-40
-napięcie znamionowe izolacji Ui=500V
-prąd znamionowy ciągły In<400A
-częstotliwość znamionowa 50Hz

Nazwa opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Nazwa zamierzenia budowlanego:		REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI ODGROMOWEJ, KOMINÓW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ I SSNIN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE	
Nazwa obiektu:		BUDYNEK BIUROWO-KOSZAROWO-MAGAZYNOWY	
Adres obiektu budowlanego:		UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA	
Inwestor:		JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PAŃSTWA UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 00-909 WARSZAWA	
Generalny Projektant:		<div></div> <div>MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o. ul.Przewodowa 29, 04-874 Warszawa NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188</div>	
Tom:		Bransz: ELEKTRYCZNA	<div></div>
Projektant w specjalności instalacje elektryczne:		mgr inż. Marcin Oldziej Wa-379/02	
Tytuł rysunku:		SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY TK4	
Data: 4 październik 2022		Skala: -	Rys: E-25 Str. ...