

Załącznik 8

Parametry instalacji fotowoltaicznych.

Obiekt	SUW Gorzyńska	UW Prosta
Moc instalacji	31500 [Wp]	25200 [Wp]
Zastosowany inwerter	GoodWe GW25KT-DT – 1[szt]	GoodWe GW20KT-DT – 1[szt]
Sprawność europejska	>97,7 [%]	>97,7 [%]
Sprawność maksymalna	>98,4 [%]	>98,4 [%]
Moc wyjściowa nominalna	25000 [W]	20000 [W]
Nominalne napięcie wyjściowe	400 [V] 3L/N/PE	400 [V] 3L/N/PE
Nominalna częstotliwość wyjściowa	50/60 [Hz]	50/60 [Hz]
Maksymalny prąd wyjściowy	40,8 [A]	31,9 [A]
Współczynnik THDi (parametry nominalne)	<3[%]	<3[%]