



LEGENDA:	
	Grządzo pojedynczy, IP20, p20
	Grządzo pojedynczy, IP44, p4
D1, D2...	Oznaczenia grzałek: D1 - instalowane na wys. 1,30m od posadzki, D2 - instalowane na wys. 1,70m od posadzki, F - w łazience obok łazienki 1,70m od posadzki, K1 - instalowane na wys. 1,20m od posadzki, K2 - instalowane na wys. 1,70m od posadzki, K3 - instalowane na wys. 1,30m od posadzki, L - dla łazienki, 1,30m od posadzki, M - dla łazienki, 1,70m od posadzki, G - w łazience, 1,30m od posadzki, H - w łazience, 1,70m od posadzki, Z - grządzo pojedynczy.
	Zintegrowany punkt dominiowy Z 220VAC + 2x 1446 LAN
	Zintegrowany punkt dominiowy z 220VAC + 4x 1446 LAN, w zakresie określonej dostawy (nie ujęty) w zadanii nr 57988
	Zintegrowany punkt dominiowy Z 220VAC + 4x 1446 LAN, w zakresie określonej dostawy (nie ujęty) w zadanii nr 57988
	Wypust 420V
W1, W2...	Oznaczenia wypuszczalnic: W1 - instalowane na wys. 1,20m od posadzki W2 - instalowane na wys. 1,70m od posadzki W3 - instalowane na wys. 1,30m od posadzki W4 - instalowane na wys. 1,20m od posadzki W5 - instalowane na wys. 1,70m od posadzki Wyłącznik technologiczny, instalowany na wys. 1,70m od posadzki
	Rozdzielacz elektryczny niskiego napięcia 0,4 kV
	Stojak na baterie akumulatorów dla UPS
	Parametry trasy, sposobu i wysokości kładzenia kablowej.
	Trasa kablowa - instalacja szkieletowa
	Proponowany przebieg prowadzenia przewodów
	Przebieg kablowe między kondygnacjami
	W zakresie określonej dostawy (nie ujęty) w zadanii nr 57988
	Proponowany przebieg prowadzenia kabla zasilającego z liniejką przyrządku
	YK 4x5 mm²
	Mufa kablowa

[illegible][illegible]