

Powiat Legnicki

OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

***Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz
z zadrzewieniami przydrożnymi w związku z realizacją projektu „Scalenie
gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki”***

postępowanie nr RZ.272.1.5.2025

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zamawiający udziela odpowiedzi na dwa pytania, które wpłynęły w dniu 13 marca br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1: *Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między projektem architektoniczno-budowlanym a przekrojem dotyczącym konstrukcji nawierzchni zjazdu. W projekcie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 została określona na 8 cm, natomiast w przekroju wynosi 5 cm. Proszę o informację, która wartość jest obowiązująca. (Droga nr 1).*

Odpowiedź zamawiającego: Warstwę wiążącą na zjazdach należy przyjąć o grubości 5cm, zgodnie z rysunkiem przekroju - dotyczy to wszystkich dróg (nr 1, nr 2, nr 3).

Pytanie nr 2: *Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie edytowalnych przedmiarów.*

Odpowiedź zamawiającego: Załączamy edytowalny przedmiar. Dodatkowo informujemy, że zaktualizowaliśmy przedmiary w zakresie umocnień na rowach i skarpach zbiorników, a także załączamy dodatkową specyfikację D-04.02.02..

Zatwierdzono:

Adam Babuśka – Starosta Legnicki

Kierownik Zamawiającego

Legnica, 17.03.2025 r.