

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), pn.:

Budowa parku sportowo-rekreacyjnego „Pocket Park” – BO 2023.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

W poprzedniej procedurze Zamawiający zamierzał przeznaczyć dużo mniejszą kwotę na sfinansowanie zamówienia niż złożone oferty. W związku z tym by zmniejszyć koszty realizacji, czy Zamawiający dopuści rozwiązania zamienne:

1. Zamiana podbudowy asfaltobetonowej na podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej na warstwie stabilizującej ET.

Odpowiedź:

Ze względu na niekorzystne warunki gruntowe i stwierdzone wody gruntowe na poziomie 0,3m nie ma możliwości zastosowania nawierzchni przepuszczalnej dla wody bez zastosowania systemu odwodnienia.

Zamawiający podaje zaktualizowane przez projektanta parametry nawierzchni:

Grubość nawierzchni min. 16 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 0,58– 0,90 MPa

Wydłużenie względne przy rozciąganiu 48% - 58 %

Odkształcenie pionowe w temp. 23.C 0,9– 1,4 mm

Tłumienie energii w temp. 23.C 38 % – 40 %

Utrata koloru, po działaniu czynników atmosferycznych 3-4

Poślizg (EN 13036-4)

– Nawierzchnia sucha 88 – 105

– Nawierzchnia mokra 55 - 58

Odporność na ścieranie 1,30 – 1,40 g

Odbicie piłki 100 – 105 %

Nawierzchnia jest przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych musi mieścić się w granicach opisanych w tabeli poniżej:

parametr wartości

DOC - po 48 godzinach $\leq 5,5\text{mg/l}$

ołów (Pb) $< 0,1\text{mg/l}$

kadm (Cd) $< 0,025\text{ mg/l}$

chrom (Cr) $< 0,1\text{mg/l}$

rtęć (Hg) $< 0,01\text{mg/l}$

cynk (Zn) $\leq 0,05\text{mg/l}$

cyna (Sn) $< 0,1\text{mg/l}$

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni.
2. Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta nawierzchni.

3. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

5. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne.

6. Badanie na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

2. Dopuszczenie piłkochwyków systemowych o rozstawie pomiędzy słupkami do 5-6 m, profile słupów 80x80x2 mm.

Odpowiedź:

Projektant dopuszcza możliwość zmiany systemu piłkochwyków pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę materiałów zamiennych do akceptacji przez Projektanta i Inwestora.

3. Przy Zamianie podbudowy na przesiąkliwą (ET na kruszywie) rezygnacja z odwodnienia liniowego (woda opadowa częściowo odprowadzana przez podbudowę oraz częściowo poprzez spadki na tereny zielone).

Odpowiedź:

Ze względu na niekorzystne warunki gruntowe i stwierdzone wody gruntowe na poziomie 0,3m nie ma możliwości zastosowania nawierzchni przepuszczalnej dla wody bez zastosowania systemu odwodnienia.

4. Dopuszczenie zamiennych Producentów małej architektury (kształtem lub wzorem odbiegające od przedstawionych w opisie).

Odpowiedź:

Ze względu na niekorzystne warunki gruntowe i stwierdzone wody gruntowe na poziomie 0,3m nie ma możliwości zastosowania nawierzchni przepuszczalnej dla wody bez zastosowania systemu odwodnienia.

Zgodnie z art. 286 ust. ww. ustawy, zamawiający zmienia treść SWZ CZĘŚĆ II OPZ ze względu na treść udzielonych odpowiedzi.

Zamawiający stwierdza, że ww. zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowym terminem składania ofert jest 27.05.2025 r. godz. 09:00 o czym stosowną informację zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Piotr Kulbat

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/