



Wolnostojące słupy żelbetowe, których wymiar w przekroju mniejszego boków a wynosi mniej niż 35cm zabezpieczyć okładzinami do wymaganej odporności ogniowej zgodnie z operatem p.poz.