

ZAKŁAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

GMINY MSZCZONÓW

96-320 Mszczonów ul. Spółdzielcza 105

TEL. (46) 857 15 33

FAX (46) 858 00 91

E-MAIL zgkimmszczonow@wp.pl

Mszczonów, dn. ...10.08.2011...

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

dla ...Gminy Mszczonów dz. 1177 w Mszczonowie

1. Przyłącze wykonać ...PVC Ø160

do istniejącej sieci kanalizacyjnej na dz. nr ...1177 budując nową

studzienicę w miejsce starej o rzędnych 169,06
168,72

- Na przyłączy kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną (inspekcyjną) na terenie posesji w odległości od 1m do 5m od linii regulacyjnej ulicy.
- Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwzalewowych na instalacji wewnętrznej.
- Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie informuje, że należy złożyć do Starosty wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
- Dopuszczalna jakość ścieków odpowiada wymaganiom dla ścieków grupy I. Ilość odprowadzanych ścieków- wg wskazań urządzeń pomiarowych.
- Jeżeli przyłączy przebiega w pasie drogowym, należy wystąpić do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, lokalizację przyłączy i prowadzenie robót w pasie drogowym.
- Po wykonaniu przyłączy należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
- Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłączy.
- Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzanie ścieków.
- Termin ważności warunków technicznych – 2 lata od dnia ich wydania.

DYREKTOR

...mgr inż. Grzegorz Ludwiak

ZAKŁAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

GMINY MSZCZONÓW

96- 320 MSZCZONÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 105

TEL. (46) 857 15 33

FAX (46) 858 00 91

E- MAIL zgkimmszczonow@wp.pl

Mszczonów, dn. 10.08.20r

WARUNKI TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ

dla Gminy Mszczonów na dz. 1177
i 1182/266 w Mszczonowie

1. Przyłączenie do istniejącej sieci istniejącej starej żelaznej
sieci ϕ 160 biegnącej pod projektowanym
budynkiem przebudować na PE 160
od węzła 1 do 2 wg rcz. planu

2. Zalecana głębokość prowadzenia sieci od 1,6 m do 1,8 m pod poziomem terenu.
3. Zaleca się hydranty podziemne z zasuwą hydrantową.
4. Na zasuwach sieciowych i hydrantowych montować obudowy teleskopowe zabezpieczone zawleczką, skrzynki duże ciężkie.
5. Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
6. Oznakowanie hydrantów zewnętrznych powinno być zgodne z PN-N-01256/04:1997
Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

7. Projekt uzgodnić z ZGKiM M-ŚW

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

GMINY MSZCZONÓW

96- 320 MSZCZONÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 105

TEL. (46) 857 15 33

FAX (46) 858 00 91

E- MAIL zgkimmszczonow@wp.pl

Mszczonów, dn. 10.08.201

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

do budynku nr dz 1177 w Mszczonowie

dla Gminy Mszczonów

1. Wykonać przyłącze z istniejącej sieci miejskiej z maj. PE 160
2. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo- lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
Przyłącze wykonać PE 63
3. Wodomierz lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
W przypadku braku możliwości lokalizacji w budynku, wodomierz lokalizować w studni wodomierzowej.
4. Zalecana głębokość prowadzenia przewodu od 1,6 m do 1,8 m pod poziomem terenu.
5. Wymagana jest osobna zasuwa obok włączenia do wodociągu, umieszczona na początku przyłącza.
6. Na zasuwach skrzynki duże ciężkie, obudowy zabezpieczone zawleczkami.
7. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM w Mszczonowie informuje, że należy złożyć do Starosty wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
8. Jeżeli przyłącze przebiega w pasie drogowym, należy wystąpić do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego, lokalizację przyłącza i prowadzenie robót w pasie drogowym.
9. Po wykonaniu przyłącza należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
Dostarczyć potwierdzenie od zarządcy drogi o przywróceniu jej do należytego stanu.
10. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
11. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy.
12. Warunki dostawy wody z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę.
13. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zakład pisemnie o terminie rozpoczęcia prac z 3- dniowym wyprzedzeniem.
14. Termin ważności warunków technicznych – 2 lata od dnia ich wydania.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak