



Nr postępowania: RZPiFZ.271.2.2025.MW

Wejherowo, dnia 27 lutego 2025 roku

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Gościcinie**

Na podstawie **art. 284 ust. 6 w związku z ust. 1 i 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

„W aktualnej formie żaden producent nawierzchni nie posiada systemu spełniającego takie wymagania. Zamawiający wymaga potwierdzenia badań parametrów nienormowanych, nie ujętych w normie PN EN 14877 i nie mających nic wspólnego z zewnętrznymi nawierzchniami sportowymi. Wskazane parametry nienormowane pochodzą z aprobaty lub rekomendacji ITB jakiegoś systemu nawierzchni. Od stycznia 2017r oba dokumenty nie są wymagane, aktualizowane czy wznowiane, dlatego należy skorygować wymagania i usunąć następujące parametry:

- Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 110 N
- Ścieralność $\leq 0,09$ mm
- Nasiąkliwość wodą $\leq 0,16$ %
- Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchnia sucha $\geq 0,40$
- Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchnia mokra $\geq 0,35$
- Odporność na uderzenie - pow. odcisku kulki $550 \text{ mm}^2 \pm 50$
- Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy $\leq 0,50$ %
- Mrozoodporność oceniona zmianą masy $\leq 0,50$ %
- Odporność na kolce zgodnie z DIN 18035/6 - norma DIN obowiązuje wyłącznie przy badaniach pierwiastków metali ciężkich, tzw. badania chemiczne.

Proponujemy sprawdzony system natryskowy od krajowego producenta o następujących parametrach:

Parametry nawierzchni uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych na zgodność z normą PN EN 14877:2014

- Grubość całkowita [mm] min. 13 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] - 1.1
- Wydłużenie przy zerwaniu [%] - 75
- Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23st.C) [%] - 36
- Odkształcenie pionowe (23 st. C) [mm] - 1.7
- Odporność na zużycie przy ścieraniu [g] - 0.6
- Odporność na starzenie, stopnie skali szarej - 4
- Opór poślizgu [PTV]:
 - ☐ Nawierzchnia sucha - 85
 - ☐ Nawierzchnia mokra - 59



Dokumenty nawierzchni

- Atest PZH
 - Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
 - Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
 - Badania WA
 - Badania WWA
 - Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą badawczą ITB
 - Certyfikat WA product
 - Karta Techniczna
 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wstawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej
- Raz jeszcze prosimy o akceptację proponowanego przez nas rozwiązania.
Czy Zamawiający zgodzi się na powyższe?"

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia boiska spełniała wymagania normy PN-EN 14877:2014 (lub równoważnej).

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

UWAGA: Wszystkie wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

z up. WÓJTA

mgr inż. Magdalena Wedelstedt
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
Funduszy Zewnętrznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania.
2. a/a.

Inspektor ds. budownictwa

mgr inż. Małgorzata Wróbel

Z-ca Kierownika
Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Dariusz Ponka