



	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	POWIERCHNIA	MAX. WYSOKOŚĆ ŁUKU	KUBATURA NETTO	ILOŚĆ WYMIAN	ILOŚĆ POWIETRZA m³/h
SZATNIA	1,92	5,02	9,6384	2,7	25,08193	4	100,32771
PRYSZCZNICE 1	1,87	5,02	9,3874	2,7	24,40423	5	122,02114
PRYSZCZNICE 2	1,89	5,02	9,4878	2,7	24,67531	5	123,37654
PRYSZCZNICE 3	2,64	5,02	13,2528	2,7	34,84081	5	174,20404
					suma		519,92943

inwestor: ARESZT ŚLED CZY W POZNANIU, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań
projektant: mgr inż. arch. Monika Cybał
WP-OIA/OKK/UpB/11/2009
adres obiektu: MŁYŃSKA 1, 61-729 POZNAŃ, obr.51, ark.13, dz.15/2
tytuł rys.: ŁAŹNIA W PAWILONIE A- WENTYLACJA
data: 04.2025, skala: 1:50, rys.A5