



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Grudziądz, dnia: 2025-04-09

**Gmina Grudziądz**  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz  
ZP.271.1.7.2025

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **”Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 040144C w miejscowości Biały Bór”**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 2

1. W specyfikacji technicznej D-07.07.01 Oświetlenie dróg pkt 2.5 Słupy oświetleniowe widnieje zapis: ”Należy stosować słupy zbieżne okrągłe. Słupy mają być zgodne z wymaganiami WR-D-72-1-02-2023.07.03 w zakresie doboru klasy bezpieczeństwa biernego dla słupów oświetleniowych. Każdy słup wyposażony ma być w przetłaczaną podstawę wykonaną ze stali S420MC o grubości 6mm, wymiarach zewnętrznych 412mm x 412mm, z otworami pod kotwy o wymiarach 32mm x 54mm i otworem wewnętrznym o średnicy 132mm oraz wysokość 36mm”, natomiast dokumentacja projektowa nie ma zapisów dotyczących stosowania słupów z bezpieczeństwem biernym. Proszę o informację jakiego typu słupy należy uwzględnić w wycenie? Jeżeli słupy mają być z bezpieczeństwem biernym proszę o podanie klasy bezpieczeństwa.
2. W związku z analizą możliwych optymalizacji kosztów, czy Zamawiający dopuściłby możliwość zastosowania gruntu stabilizowanego cementem grubości 15cm zamiast wymiany gruntu? Tego rodzaju zmiana w konstrukcji drogi może wzmocnić jej trwałość, a także przynieść oszczędności finansowe w porównaniu do tradycyjnej metody.

### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

**Ad. 1** Wykonawcy powinni do wyceny przyjąć słupy klasy: 70 NE-B-S-SE-MD-0.

**Ad. 2** Zamawiający informuje, że zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, wymiana gruntu ujęta w dokumentacji dotyczy miejsca, gdzie nośność podłoża jest poniżej G4. W takim wypadku należy grunt wymienić, a nie stabilizować.

Zamawiający  
**z up. WÓJTA**  
Jacek Zyglewicz  
Zastępca Wójta