


ekoterra®

Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne
„EKOTERRA” Sp. z o.o.
Laboratorium

ul. Zgoda 12
25-378 Kielce
www.ekoterra.com.pl

tel./fax: (0-41) 361-71-11
e-mail: biuro@ekoterra.com.pl



AB 885

Kielce, dnia 12.03.2025r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 187/01/2025

Nazwa i adres klienta:

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Małogoszczu**

Numer zlecenia:

ul. Osiedle 1A; 28-366 Małogoszcz

Numer protokołu:

73/2025 z dn. 03.03.2025r.

Cel badania:

73-01/2025 z dn. 03.03.2025r.

Obszar regulowany prawnie - Rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego Dz.U.2019 poz. 1311.

Rodzaj próbek:

Ścieki surowe

Punkt pobrania próbki^{a)}:

Oczyszczalnia ścieków w Rembieszycach, studzienka
przed wlotem ścieków na osadnik wstępny.

Próbkobiorca:

Tomasz Pyk, Tomasz Zawadzki -

Laboratorium PNT Ekoterra

Nazwiska osób uczestniczących
w pobraniu próbek (ze strony klienta):

Zasada/metoda/plan pobrania próbek:

Data pobrania/przyjęcia próbki do badań:

Data rozpoczęcia/zakończenia badania:

Stan próbki w chwili przyjęcia do Laboratorium:

Miejsce wykonywania badań:

PN-ISO 5667-10:2021-11(A)

02-03.03.2025r./03.03.2025r.

03.03.2025r./12.03.2025r.

Odpowiedni do badań

Laboratorium PNT Ekoterra

BADANIE FIZYKO – CHEMICZNE:

L.p.	Kod próbki			332/73-02/01/2025		Identyfikacja metody	Stwierdzenie zgodności
	Badane wskaźniki i parametry		Jednostka miary	Wyniki/ Rezultaty*	U[±] ²⁾		
1.	BZT ₅	A	mg/dm ³ O ₂	92	21	PN-EN ISO 5815-1:2019	---
2.	ChZT dwuchromianowo	A	mg/dm ³ O ₂	365	58	PN-ISO 6060:2006	---
3.	Zawiesiny ogólne ¹⁾	A	mg/dm ³	100	17	PN-EN 872:2007 +Ap1:2007	---

Objaśnienia:

*Pojęcie „rezultaty” odnosi się do wartości uzyskiwanych poniżej (<) lub powyżej (>) zakresu pomiarowego akredytowanych/nieakredytowanych objętych systemem zarządzania metod.

¹⁾ Zastosowano sączki z mikrowłókien szklanych, typ GF/A, śr. 47 mm firmy Whatman.

(W) – normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spełniają wymagania przepisów prawa i pozwalają na dokonanie oceny zgodności.

^{a)} dane dostarczone przez Klienta

^{b)} parametr oznaczany przy poborze próbki

Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań oznaczone symbolem „A” objęte zakresem akredytacji nr AB 885 oraz wyniki badań spoza zakresu akredytacji oznaczone symbolem „N”, które są objęte systemem zarządzania zgodnym z normą PN- EN ISO/IEC 17025:2018-02.

²⁾ Podana niepewność U jest niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2. W przypadku rezultatów niepewność U jest podana w procentach i odnosi się do dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody. Niepewność z uwzględnieniem poboru próbki. W przypadku próbek dostarczonych przez Klienta niepewność nie uwzględnia poboru próbki.

W przypadku próbek dostarczonych przez Klienta, przedstawione w sprawozdaniu informacje dotyczące tych próbek są informacjami przekazanymi przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje ani za sposób pobrania i reprezentatywności próbek przekazanych przez Klienta do badań. Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej.
Stwierdzenia zgodności dokonano w oparciu o: specyfikację / uzgodnienie z klientem zawarte w / metoda stosowana przez Laboratorium oparta na zasadzie prostej akceptacji przy ryzyku błędnej akceptacji sięgającym do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do dopuszczalnej granicy wartości pomiarowej. W przypadku rezultatów* badań stwierdzenie zgodności będzie realizowane i raportowane w ramach opinii i interpretacji.

Data sporządzenia/wydania sprawozdania: 12.03.2025

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr inż. Agnieszka Gonięroszek

Oświadczam się, że:

1. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do otrzymanych próbek, pobranych zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu.
2. Sprawozdanie niniejsze nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi.
4. Niniejsze sprawozdanie przechowywane będzie w naszym Laboratorium przez okres 5 lat.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

GINA MAŁOGOSZCZ
ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie
REGON: 291009811, NIP 656-22-18-144

Burmistrz
Paweł Król