

Dotyczy zadania: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jerzego Popiełuszki w Łomży.

Obliczenia kanalizacji deszczowej – przyłącza do wpustów ściekowych									
Punkt	Rzędna terenu	Rzędna dna przyłącza	Rzędna dna studni	Długość	Średnica kanału	Spadek	Zagłębienie kanału	Zagłębienie studni	Kaskada
				m	mm	%	m	m	h
WP1	134,63	133,63	132,83				1,00	1,80	-
D1	134,75	132,89	132,39	6,0	200	12,00%	1,86	2,36	-
WP2	133,85	132,75	131,95				1,10	1,90	-
D2	133,94	132,57	132,57	4,8	200	3,75%	1,37	1,37	-
WP3	133,85	132,85	132,05				1,00	1,80	-
D2	133,94	132,57	132,57	5,8	200	4,86%	1,37	1,37	-
WP4	133,38	132,38	131,58				1,00	1,80	1,22
D3	133,24	131,79	130,57	5,9	200	10,00%	1,45	2,67	-
WP5	132,13	131,13	130,33				1,00	1,80	2,41
D5	132,11	130,70	128,29	4,3	200	10,00%	1,41	3,82	-
WP6	132,13	131,13	130,33				1,00	1,80	2,54
D5	132,11	130,83	128,29	3,0	200	10,00%	1,28	3,82	-

WP7	131,32	130,32	129,52				1,00	1,80	2,10
D6	131,27	129,97	127,87	3,5	200	10,00%	1,30	3,40	-
WP8	131,32	130,32	129,52				1,00	1,80	1,97
D6	131,27	129,84	127,87	4,8	200	10,00%	1,43	3,40	-
WP9	130,42	129,42	128,62				1,00	1,80	-
D8	130,30	128,16	127,64	8,4	200	15,00%	2,14	2,66	-
WP10	130,42	129,42	128,62				1,00	1,80	-
D8	130,30	128,16	127,64	9,3	200	13,55%	2,14	2,66	-
WP11	129,30	128,30	127,50				1,00	1,80	-
D10	129,28	127,90	127,40	3,3	200	12,31%	1,38	1,88	-
WP12	129,30	128,30	127,50				1,00	1,80	-
D10	129,28	128,30	127,40	5,7	200	15,79%	0,98	1,88	-