

Bydgoszcz, dnia 27.05.2025 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. jako Zamawiający w „Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę dwóch zestawów lekkich rozpór wykopowych - 55/FZ/2025 (ID 1114512)” na rzecz KPEC Spółka z o. o. informuje, iż od jednego z uczestników postępowania wpłynęło zapytanie:

Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia, pkt. 1.1. brakuje wskazania zakresu regulacji rozpór. Dostępne systemowe rozpory to:

- rozpora 60-81: zakres regulacji (światło wykopu) 0,60 - 0,81 m
- rozpora 80-121: zakres regulacji (światło wykopu) 0,80 - 1,21 m
- rozpora 129-218: zakres regulacji (światło wykopu) 1,29 - 2,18 m.

Proszę o wskazanie jakie rozpory należy uwzględnić w ofercie. Istnieje możliwość dostarczenia szalunku z jednym, dwoma lub trzema typami rozpór. Rozpory stosuje się zamiennie w zależności od szerokości wykopu.

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje na rozpory 129-218: zakres regulacji (światło wykopu) 1,29 - 2,18 m.

Kierownik Działu
Zakupów i Gospodarki Materiałowej

Danusz Warząta