



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.5.2025

Nowy Targ 17.03.2025r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Czy wykonanie przyłączy teletechnicznego i ciepłowniczego objęte jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Tak przyłącz teletechniczny i ciepłowniczy są objęte zamówieniem i należy je przyjąć do wyceny.

Pytanie nr 2

Wykończenie części elewacji opisano: okładzina imitująca drewno (podział pionowy). Prosimy o podanie charakterystyki materiałowej w/w okładziny: deska elewacyjna drewniana, kompozytowa, elastyczna? Okładzina z blachy?

Odpowiedź:

Modelowany tynk, imitujący drewno (Pionowe drewniane elementy okładziny elewacyjnej) jak w opisie PW.

Pierwotnie w koncepcji, elewacje były wykonane z okładzin drewnianych. Na etapie uzgadniania projektu z Inwestorem zdecydowano się na zmianę materiału na tynk imitujący drewno.

Pytanie nr 3

Proszę o sprecyzowanie jaką grubości izolacji podstawowej (oprócz klinów) połaci D2 - stropodach należy zastosować? (zapis w projekcie i przedmiarach: „min. 10 cm”)




Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Odpowiedź:

W projekcie dla dachu D2 projektant przewidział warstwę ocieplenia (nie licząc warstwy spadkowej) 15cm. Zapis min 10 cm odnosi się do warstwy spadkowej (rynna wewnętrzna / spadek liniowy przy ściankach attykowych) aby w najniższym punkcie miała nie mniej niż 10 cm.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a

Referat ds. Zamówień Publicznych

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

tel. (18) 26-11-244
fax (18) 26-62-312

pokój Nr 301, III piętro