



Gmina Świecie



Świecie, dnia 6 lutego 2025 r.

OR.271.4.2025

Zamawiający:

Gmina Świecie

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Świecie

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji dla zadania publicznego **pn. „Przebudowa pomostu dla YCM Columbus”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2025/BZP 00058974/01 w dniu 2025-01-23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2025/BZP 00092085/01 w dniu 2025-02-06

Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz zmienia treść SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 271 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zmienia treść SWZ i wydłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o :

1. Podanie koloru deski kompozytowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę pomostu z deski kompozytowej litej brązowej.

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; tel. 52 333 23 10

Pytanie Wykonawcy:

2. Podanie koloru farby do malowania konstrukcji stalowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga do malowania konstrukcji stalowej farby podkładowej kolor jasnoszary, a farby nawierzchniowej w kolorze błękitnym zbliżonym do aktualnego koloru konstrukcji.

Pytanie Wykonawcy:

3. Podania grubości desek kompozytowych na odnogach cumowniczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określa grubość desek kompozytowych na y-bomach na minimum 25 mm. Zamawiający uzupełnia, że y-bomy mają być wyposażone w odboje o długości po 3 m z każdej strony oraz po min. 3 knagi na każdy y-bom.

Pytanie Wykonawcy:

4. Podanie wymiarów i kształtu odbojników kompozytowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia ilość odbojów na 95mb. Zamawiający dopuszcza zastosowanie odbojów o wymiarach 40x100x1000 w kolorze czarnym lub brązowym. Odboje będą zamocowane do pionowej deski kompozytowej, która dla zwiększenia stabilności będzie przymocowana do dystansów z krawędziaków kompozytowych o przekroju nie mniejszym niż 10x10cm. Dystanse z krawędziaków 10x10 cm mocować za pomocą śrub nierdzewnych z łbem powiększonym kulistym do desek pomostu, na przestrzał.

Zamawiający zmienia pozycję przedmiarową z załącznika nr 2a do SWZ.

Przed zmianą:

13.	Analiza własna	Zakup i montaż odbojników pomostowych kompozytowych po obu stronach pomostu	mb	75,500

Po zmianie:

13.	Analiza własna	Zakup i montaż odbojników pomostowych kompozytowych po obu stronach pomostu	mb	95,000

Zamawiający dodaje pozycje przedmiarowe w załączniku nr 2a do SWZ.

14.	Analiza własna	Belki konstrukcyjne poprzeczne i podłużne o przekroju kwadratowym z krawędziaków kompozytowych o wym. 10x10 cm wraz z nierdzewnymi śrubami montażowymi (wzmocnienie pomostu pod odbojniki)	mb	95*0,3m=28,5 m
-----	-----------------------	--	----	----------------

15.	Analiza własna	Wykonanie deski kompozytowej gr. 4 cm, o szerokości 19,7cm na sztorc pod odbojniki	m ²	95*0,197=18,7 m ²
-----	-----------------------	--	----------------	------------------------------

Pytanie Wykonawcy:

5. Podania wymiarów kang cumowniczych oraz rysunku – detalu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje że knagi mają być wykonane ze stali nierdzewnej – poler knagi do pomostów.

Sposób mocowania za pomocą śrub nierdzewnych na przestrzał do kompozytowych elementów konstrukcyjnych pomostu.

Poniżej poglądowy rysunek knagi cumowniczej.



Pytanie Wykonawcy:

6. Czy w związku z inwestycją pomost wyposażyc dodatkowo w jeden stojak ratunkowy z kołem rzutką i bosakiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga wykonania stojaka ratunkowego z kołem, rzutką i bosakiem na przedmiotowym pomoście.

Pytanie Wykonawcy:

7. Czy pomost nie powinien być wyposażony w drabinki ratunkowe jeżeli tak to prosimy o podanie ilości sztuk i rysunki z wymiarami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje wykonania drabinek ratunkowych.

Pytanie Wykonawcy:

8. Czy na górnej powierzchni pomostu po lewej i prawej stronie nie powinno być deski obrysowej np. 7cm szerokości po całej długości pomostu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga wykonania deski obrysowej po całej długości pomostu.

Pytanie Wykonawcy:

9. W części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego zamawiający założył:
„Montaż odbojników kompozytowych, zabezpieczających cumowane jednostki pływające po obu stronach pomostu - 75,5 m. Zaleca się wykonanie odbojników w kolorze brązowym, ze specjalnie skomponowanego kompozytu pianki poliuretanowej o podwyższonej wytrzymałości na zmienne warunki atmosferyczne”.

Pytanie: Opis nie określa dokładnie wzoru/modelu odbojników jakie należy zastosować oraz sposobu mocowania odbojników do pomostu. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej kolorystyki odbojników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia ilość odbojów na 95mb. Zamawiający dopuszcza zastosowanie odbojów o wymiarach 40x100x1000 w kolorze czarnym lub brązowym. Odboje będą zamocowane do pionowej deski kompozytowej, która dla zwiększenia stabilności będzie przymocowana do dystansów z krawędziaków kompozytowych o przekroju nie mniejszym niż 10x10cm. Dystanse z krawędziaków 10x10 cm mocować za pomocą śrub nierdzewnych z łbem powiększonym kulistym do desek pomostu, na przestrzał.
Zamawiający wprowadził również zmiany pozycji przedmiarowych załącznika nr 2a do SWZ – odpowiedź powyżej.

Pytanie Wykonawcy:

10. Projekt przewiduje przyłączenie przegubowo do pomostu 5 sztuk Y-bomów. Na końcu ramienia zastosowano pływak polietylenowy.

Pytanie: Czy Y-bomy należy dodatkowo wyposażać w balasty betonowe na końcu pomostu zamocowane do łańcucha ocynkowanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje mocowania y-bomów do dodatkowych balastów betonowych. Zamawiający uszczegóławia że y-bom ma być wyposażony w odboje o długości po 3 m z każdej strony oraz po min. 3 knagi na 1 y-bom. Deski kompozytowe min. 25 cm grubości.

Pytanie Wykonawcy:

11. Do Slipu do wodowania małych jednostek pływających 4 m x 4 m wykonanego z kraty WEMA Zamawiający założył zamocowanie pływaka polietylenowego o pojemności 300l.

Pytanie: Czy na szerokości 4 m Zamawiający zakłada zamocowanie jednego pływaka polietylenowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia wymiar slipu na wymiar 3x3 m. Zamawiający zakłada zamocowanie do slipu 2 szt. pływaków polietylenowych o pojemności 300 l łącznie. Zamawiający wymaga wyposażenia slipu w burtnice o wysokości 10cm po jego trzech bokach, która umożliwi zablokowanie kółek wózków pomocniczych małych jednostek pływających podczas ich wodowania.

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu:**SEKCJA VIII - PROCEDURA****8.1. Termin składania ofert****Przed zmianą:**

2025-02-07 09:00

Po zmianie:

2025-02-13 09:00

8.3. Termin otwarcia ofert**Przed zmianą:**

2025-02-07 09:15

Po zmianie:

2025-02-13 09:15

8.4. Termin związania ofertą**Przed zmianą:**

2025-03-08

Po zmianie:

2025-03-14

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający wydłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Zamawiający na platformie zakupowej udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Zamawiający zmienia pozycje przedmiarowe załącznika nr 2a do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacją Zamawiającego i zastosowania się do jej zapisów składając ofertę przetargową, tak aby była zgodna z treścią SWZ.

Zamawiający zmienia treść SWZ:**Przed zmianą:****XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, czyli **do dnia 8 marca 2025 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Po zmianie:

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, czyli **do dnia 14 marca 2025 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przed zmianą:

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie> na stronie dotyczącej odpowiedniego

postępowania **do dnia 7 lutego 2025 r. do godziny 09:00.**

Po zmianie:

XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie> na stronie dotyczącej odpowiedniego

postępowania **do dnia 13 lutego 2025 r. do godziny 09:00.**

Przed zmianą:

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **7 lutego 2025 r. o godzinie 9:15.**

Po zmianie:

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 lutego 2025 r. o godzinie 9:15.**

W załączniku:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski