



BUDYNEK E PIĘTRO I - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
L.p.	Nazwa pomieszczenia
2E/1	KOMUNIKACJA
2E/2	SALA LEKCYJNA
2E/3	BIBLIOTEKA
2E/4	SALA LEKCYJNA
2E/5	SALA LEKCYJNA
2E/6	WC CHŁOPCÓW
2E/7	POM. POMOCNICZE
2E/8	POM. POMOCNICZE
2E/9	WC DZIEWCZĄT

BUDYNEK F PIĘTRO I - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
L.p.	Nazwa pomieszczenia
2F/1	KOMUNIKACJA
2F/2	SALA LEKCYJNA
2F/3	ARCHIWUM
2F/4	SALA LEKCYJNA

I PIĘTRO

LEGENDA:

TK6	Rozdzielnia ogólna projektowana
	Gniazdo ogólne
	Gniazda PEL 3x230V 2xLAN
	CZUJKA RUCHA
	ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY
	ŁĄCZNIK PODWÓJNY
	ŁĄCZNIK BISTABILNY
	DZWONEK

Oprawy ogólne:

Typ oprawy	Ilość
1 Oprawa LED 2100lm 21W/QE100 LED20S/840 IP40	116
2 Oprawa LED 3600lm 26W/QE100 LED36S/840	181
3 Oprawa LED 3593lm 26W/QE100 LED36S/840	408
4 Oprawa LED 4000lm 25W/QE96 IP65	57
5 Oprawa LED 6000lm 37.5W/QE96 IP65	9
6 Oprawa LED 3629lm 29.5W/QE100	29
7 Oprawa LED 8003lm 51W/QE96 IP65 +kratka osłona oprawy	36
*ramki montażowe G6	589

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	
Ozn.	Nazwa
AW1	Oprawa awaryjna 200lm
AW2	Oprawa awaryjna 200lm
AW3	Oprawa awaryjna 400lm
AW4	Oprawa awaryjna 400lm
AW5	Oprawa awaryjna 250lm
AWZ	Oprawa awaryjna 250lm + ZESTAW GRZEWCZY
H1	Oprawa awaryjna 400lm
EW1	Oprawa awaryjna 250lm DWUSTRONNA 20m
EW2	Oprawa awaryjna 250lm DWUSTRONNA 20m

Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁĄCI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SUŁĘCINIE Sułecin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SUŁĘCIN II, jedn. ewid. 080704_4				
	Gmina Sułecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sułecin				
Inwestor	Gmina Sułecin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sułecin				
Nazwa	RZUT I PIĘTRO E INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
Projektant:	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.
	mgr inż. Mariusz Warszawa nr ewid. LBS/0002/POOE/10		26.04.2024		1:100
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz Praczyk LBS/IE/0018/10		26.04.2024		Rys. nr

E17