

Grudziądz dnia: 2025-04-07

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
ZP.271.1.8.2025

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **"Sukcesywna dostawa kruszywa ceglano-betonowego oraz granitowego o frakcji od 0,00 do 31,5 mm"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z zapytaniem o określenie rodzaju "deklaracji zgodności", jaki typ deklaracji jest wymagany przy dostawie kruszywa ceglano - betonowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Deklaracja powinna zawierać zapis, że kruszywo nadaje się do wbudowania dla nawierzchni dróg minimum kategorii ruchu KR2. Kruszywo powinno być uzyskane w wyniku przeróbki surowca w postaci elementów konstrukcji betonowych i murowych pochodzących z rozbiórki elementów betonowych takich jak budynki lub inne budowle: np. betonowych podbudów drogowych, które podlegają sortowaniu oraz kruszeniu.

Zamawiający