



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.5.2025

Nowy Targ 20.03.2025r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

1. Prosimy o dokładne zestawienie i specyfikację wyposażenia sanitariatów.
2. Prosimy o zestawienie i specyfikację wyposażenia sali gimnastycznej.
3. Prosimy o zestawienie i specyfikację wyposażenia, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

1. Wyposażenie sanitariatów należy wykonać zgodnie z przedmiarem.
2. Wyposażenie zostało uzupełnione w odpowiedzi nr 3 z dnia 13.03.2025r.
3. Wyposażenie zostało uzupełnione w odpowiedzi nr 3 z dnia 13.03.2025r.

Pytanie nr 2

W przedmiarach "Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i zamocowaniem płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo 1,00*2,00*2". Proszę o wskazanie lokalizacji daszków, brak ich na rzutach.

Odpowiedź:

Jest to zabezpieczenie BHP, przy rusztowaniach, aby nic nikomu nie spadło na głowę, podczas robót budowlanych.

Pytanie nr 3

Nawierzchnie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i jezdnych należy wykonać z kostki czy eko kraty?

Odpowiedź:

Należy wycenić wykonanie ciągów pieszo – jezdnych i pieszych z kostki betonowej 80 mm z zachowaniem parametrów nośności jak dla dróg pożarowych.

Pytanie nr 4

Czy podbudowę zasadniczą gr. 23 cm pod drogę pożarową należy wykonać z betonu C8/10?

Odpowiedź:

TAK, zgodnie z rysunkiem załączonym do projektu.





Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Pytanie nr 5

Proszę o informację dot. referencji:

na łączną kwotę referencji 14 000 000,00 może być kilka referencji i jedna z nich ma przekroczyć kwotę 8 000 000,00. Proszę o informację czy powierzchnia użytkowa powyżej 500 m² ma być jednej referencji czy każdej z nich.

Odpowiedź:

Wykaz musi wykazywać realizację na łączną kwotę 14 000 000,00 zł. Każdy przedstawiony w wykazie obiekt musi mieć powierzchnię użytkową powyżej 500 m², a koszt co najmniej jednej z nich winien przekraczać 8 000 000,00 zł brutto. Zamawiający żąda tylko przedłożenia jednej referencji.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a

Referat ds. Zamówień Publicznych

tel. (18) 26-11-244
fax (18) 26-62-312

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl