

IGM.271.7.2025

Jasło, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: **„Remont pomieszczeń na parterze w Urzędzie Gminy Jasło (część po ING Banku Śląskim)”**.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania nr 1:

W związku z przygotowywaniem oferty do w/w przetargu prosimy o wyjaśnienie w przedmiarze poz. 1.2.9 i 1.2.10 mowa o witrynach szklanych, czy mają to być witryny całoszklane, czy w ramach aluminiowych?

Treść odpowiedzi ad. 1:

"Szklenie ma być kotwione do stropu i podłogi przy pomocy systemowych listew aluminiowych. Nie przewiduje się pełnej ramy dookoła szklenia. Dopuszcza się zastosowanie systemu bez mocowań dolnych i górnych o ile producent dopuszcza taki montaż.

W załączeniu dla przykładu istniejące elementy przeszklenia, które są w miejscu inwestycji i zaleca się wykonać system nawiązujący do istniejącego."

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.