



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.2.2025
Nowy Targ 14.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku domu przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Dot. wykończenia sufitów: Zgodnie z rysunkiem W-04 architektury (rzut parteru – sufity) w większości pomieszczeń należy wykonać sufit podwieszany z płyt g-k. Na rys. od W-10 do W-12 (przekroje) tych sufitów brak. Brak również sufitów w przedmiarach, są natomiast sufity tynkowane. Jaki rodzaj wykończenia sufitów przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Należy wykonać sufity podwieszane z płyt g-k zgodnie z rysunkiem W-04.

Pytanie nr 2

Na rysunku zagospodarowania (Z-01A) widoczny jest plac z geokraty, którego brak w przedmiarach. Czy Zamawiający rezygnuje z jego wykonania? Jeżeli plac z geokraty należy jednak wykonać zgodnie z zagospodarowaniem, to proszę o zamieszczenie przekroju tej nawierzchni w celu określenia poszczególnych warstw.

Odpowiedź:

Nawierzchnia utwardzona z geokraty nie wchodzi w zakres zamówienia.

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>
2/ a/a

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha