

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

przy ul. Lwowskiej 178A

ZAPRASZA

DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.:

„Dostawa parownicy atmosferycznej, montaż, wykonanie instalacji przyłączeniowej, uruchomienie w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”**1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:**

- a) należy ją złożyć w nieprzejrystej i zamkniętej kopercie,

na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Dostawa parownicy atmosferycznej, montaż, wykonanie instalacji przyłączeniowej, uruchomienie w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”

- b) wartość wynagrodzenia w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie,
c) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
d) ma obejmować całość zamówienia.

Zamówienie zostało podzielone na 2 zakresy:

Zakres 1 – dostawa parownicy wraz z instrukcją obsługi i dokumentacja techniczna

Zakres 2 – montaż, wykonanie instalacji przyłączeniowej, wymiana dwóch zaworów, odtłuszczenie instalacji, wykonanie próby ciśnieniowej i szczelności, uszczelnienie.

Pomimo podziału zamówienia, Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia wykonana była przez jednego Wykonawcę.

2. Termin wykonania:**Zakres 1 – do 30 dni od daty zawarcia umowy.****Zakres 2 – do 60 dni od daty zawarcia umowy****3. Kryteria oceny ofert:** Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli:

	Kryterium	Max. ilość punktów	Waga kryterium %
1	Cena oferty	60	60,00%
2	Jakość techniczna	40	40,00%

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową. Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1, 2. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

$$W = C + J$$

gdzie:

W- ocena punktowa przyznana badanej ofercie

C – ilość przyznanych punktów w kryterium cena

J – ilość przyznanych punktów w kryterium jakość

1). WARTOŚĆ PUNKTOWA ZA KRYTERIUM "CENA" - RANGA 60 JEST WYLICZONA WG WZORU:

$$C = \frac{C_{min}}{C_b} \times 60 \text{ pkt}$$

Gdzie:

C - wartość punktowa dla oferowanej ceny

C min - najniższa cena brutto spośród ofert

C b - cena brutto badanej oferty

Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą cenę otrzyma 60 pkt. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w / w wzoru.

Wartość punktowa kryterium "CENY" wynosi od 0 do 60 pkt.

WARTOŚĆ PUNKTOWA KRYTERIUM " JAKOŚĆ TECHNICZA" - RANGA 40

Wykonawca, który uzyska maksymalną sumę punktów możliwą do otrzymania za parametry oceniane określone przez Zamawiającego, otrzyma 40 pkt czyli maksymalną wartość punktową za to kryterium, na podstawie Załącznika nr 3 parametrów wymaganych/ocenianych.

Wartość punktowa kryterium "JAKOŚCI TECHNICZA" wynosi od 0 do 40 pkt. zgodnie z w/w wzorem- zał. 3

1. Ocena końcowa oferty:

Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1 i 2. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert łączną cenę brutto za wykonanie zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia oraz liczbę punktów przyznanych danej ofercie zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 3.

4. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:

- formularz propozycji cenowej uwzględniający całość przedmiotu zamówienia
- **Pełnomocnictwo** do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- Arkusz informacji technicznej – załącznik nr 3
- wypełniony i zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4
- Oświadczenie RODO – załącznik nr 5

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W wartość wynagrodzenia należy wliczyć:

- a) wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, opłatę parkingową.

Wysokość wynagrodzenia podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia **07 maja 2025 roku** do godz. **10.00** w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a, 33-100 Tarnów.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

7. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu **07 maja 2025 r.** o godz. **10.30** w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, II piętro pokój 19.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą jest:

Kierownik Działu Logistyki: Anna Hajnysz tel. 14 63-15-460, ahajnysz@lukasz.med.pl

9. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru propozycji cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia będzie integralną częścią zawartej w wykonawcą umowy .

.....
(przygotowała)

.....
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Cioch
(podpisał)

W załączeniu:

- 1. Formularz oferty – załącznik nr 1
- 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
- 3. Arkusz informacji technicznej – załącznik nr 3
- 4. Wzór umowy załącznik nr 4
- 5. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajnysz

tel.

 ul.

 e-mail:

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn :
**„Dostawa parownicy atmosferycznej, montaż, wykonanie instalacji przyłączeniowej,
 uruchomienie Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”**
 – nr spr. 367/2025

(na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia **za łącznym** wynagrodzeniem w kwocie:

BRUTTO	 złotych (słownie:..... zł)
VAT	 złotych (słownie: zł)
NETTO	 złotych (słownie: zł)

Wynagrodzenie za zakres nr 1 wynosi:

BRUTTO	 złotych (słownie:..... zł)
VAT	 złotych (słownie: zł)
NETTO	 złotych (słownie: zł)

Wynagrodzenie za zakres nr 2 wynosi:

BRUTTO	 złotych (słownie:..... zł)
VAT	 złotych (słownie: zł)
NETTO	 złotych (słownie: zł)

2. *Oświadczam, że łączne wynagrodzenie brutto niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.*
3. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik **nr 4**.
4. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. np. m.in. zmiana siedziby, zmiana numeru konta itp.
5. Oświadczam, że nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024 poz. 507 ze zm.)

Miejscowość data

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja obejmująca:

Zakres 1- dostawę parownicy atmosferycznej wraz z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną

Zakres 2- montaż , wykonanie instalacji przyłączeniowej, wymiana dwóch zaworów, odłuszczenie instalacji , wykonanie próby ciśnieniowej i szczelności, uruchomienie.

Inwestycja ma na celu zwiększenie wydajności istniejącej tlenowni, dostosowanej do zapotrzebowania na tlen, która wynika z postępującej rozbudowy istniejącej instalacji o nowe punkty poboru, a także z przebudowy i modernizacji istniejących Oddziałów Szpitalnych.

Na zamontowane urządzenia i prace instalacyjne Wykonawca udzieli min. 24 miesięcy gwarancji.

Termin wykonania- dostawa- do 30 dni

roboty instalacyjne do 60 dni od podpisania umowy.

Niniejszy opis prac stanowi ogólny zarys wymagań Zamawiającego. Wszelkie pominięcia i zapomnienia nie zwalniają Wykonawcy prac projektowych i instalacyjnych z zaprojektowania i wykonania pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu objętego niniejszym zamówieniem.

1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej

Wykonawca przedstawi zamawiającemu w ciągu 10- ciu dni roboczych od podpisania umowy harmonogram, w którym określi terminy przeznaczone na wykonanie poszczególnych grup robót.

W przypadku wystąpienia konieczności naniesienia uwag Zamawiającego, przewiduje się 10 dni roboczych na uzupełnienie dokumentacji technicznej.

Dokumentacja projektowa powykonawcza winna zawierać schematy i opisy nowej instalacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie rozwiązań na etapie projektowania i wykonawstwa z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego.

Roboty instalacyjne powinny być prowadzone pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branży.

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w taki sposób, w jaki określił je Zamawiający. Odpowiadać powinna wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami), oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2071 z późn. zm.), ustawa z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami).

Dokumentacja, w ilości 3 egz. opracowania przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (Microsoft Office, AutoCad lub innych uzgodnionych z Zamawiającym). W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte.

Dokumentacja powinna zawierać także:

- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu,
- specyfikacje wykonania i odbioru robót,

Wykonawca odpowiada za ewentualne braki w dokumentacji projektowej i w każdej chwili na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany uzupełnić brakujące elementy konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania do uzupełniania wszystkich braków w dokumentacji projektowej.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji prac budowlanych

W związku ze złożoną specyfiką prac wykonawczych dla obiektu szpitala wymaga się, aby firma wykonująca prace posiadała doświadczenie w danej branży.

Realizacja inwestycji nie może zakłócić normalnej pracy Szpitala. Wykonawca powiadomi Szpital o planowanym terminie rozpoczęcia prac 7 dni wcześniej. Zakres robót instalacyjnych musi obejmować cały zakres prac niezbędnych dla potrzeb realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.

Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego na wprowadzeniu. Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając składowania na terenie dużych ilości nie wbudowanych materiałów.

Materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia.

Na czas wykonywania prac spawalniczych istniejąca instalacja i parownica muszą zostać zaizolowane, aby uniknąć możliwości powstania zapłonu. Po zakończeniu prac spawalniczych należy wykonać próbę szczelności oraz ciśnienia.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować prace na instalacji, aby przerwa w poborze cieczy ze zbiornika trwała możliwie jak najkrócej.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania terenu prac, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania.. Zabezpieczenie korzystania z nośników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający może udostępnić media (energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia - do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót.

Od Wykonawcy wymagać się będzie:

- Przestrzegania zasad określonych w Procedurze zintegrowanego systemu zarządzania QP-034/0 – obowiązującej w Szpitalu.
- Przestrzegania zasad BHP i Sanitarno - Epidemiologicznych w czasie wykonywania robót.
- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora.
- Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregośkolwiek z jego pracowników.
- Powstałe w skutek prowadzonych prac demontażowych materiały podlegające recyklingowi Wykonawca przekaże Zamawiającemu i złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe uzyskane z rozbiórki materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych

- Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.
Realizacja zadania, sprzęt budowlany i zakup materiałów leży po stronie Wykonawcy.
- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji

po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także przekaże Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający wyznaczy w formie pisemnej termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia budowy przez Wykonawcę.
- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, czynności nie zostały właściwie wykonane lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych do dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.
- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
- Zamawiający sporządzi protokół z odbioru końcowego podpisany przez strony postępowania.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- specyfikacje techniczne,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- protokoły szkoleń w zakresie obsługi wmontowanych urządzeń,
- protokoły uruchomień urządzeń,
- Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów,

4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

7. Klauzule

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów opisu przedmiotu zamówienia należy zgłosić Zamawiającemu, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Jeśli rozbieżności istnieją

a nie zostały one zgłoszone, nie zwalnia to Wykonawcy od konieczności wykonywania prac za umowne wynagrodzenie wg właściwych rozwiązań.

Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opisie a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu inwestycji należy zgłosić Zamawiającemu, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Nie zgłoszenie problemu nie zwalnia Wykonawcy do poprawnego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Zamawiającego.

INFORMACJE

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację budowlaną Szpitala. Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy jak również dokumentację powykonawczą zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);
Prawem umowy będzie prawo polskie.

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

PAROWNICA ATMOSFERYCZNA

Nazwa urządzenia:

Producent

Typ i rok produkcji

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych	Parametr graniczny/ wartość Punktacja	Parametry oferowanego urządzenia
1	Długość zastosowanych radiatorów min. 2500 mm	2500 mm- 0 pkt. 2500-3000 mm- 10 pkt.	
2	Ilość radiatorów aluminiowych min 24 szt.	24 szt.- 0 pkt. >24 szt.- 10 pkt.	
3	Powierzchnia parowania min. 120 m ²	120 m ² - 0 pkt. >120 m ² - 10 pkt.	
4	Ciśnienie projektowe (robocze) min. 280 bar	Tak, podać	
5	Ciśnienie próbne min. 400 bar	Tak, podać	
6	Zakres temperaturowy pracy : -196 ⁰ C do +50 ⁰ C	Tak	
7	Pojemność parownicy w litrach	Podać	
8	Wysokość konstrukcji max. 4200 mm	Tak, podać	
9	Certyfikat zgodności UE	wymagane	
10	Wydajność min. 500 m ³ /h	500m ³ /h – 0 pkt. >500m ³ /h – 10 pkt.	
11	Pojemność w litrach	podać	
12	Znak CE	wymagane	

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- Parametry o określonych warunkach liczbowych („>” lub „<”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą.
- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowana będzie jako 0.
- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
- Celem weryfikacji zaofertowanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wartości (nie tylko liczbowych) parametrów w relacji do parametrów wymaganych i / lub spełnienia warunków granicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta takie jak: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

.....
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

UMOWA NR / 2025

zawarta w dniu2025 roku w Tarnowie pomiędzy:

SZPITALEM WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod nr 000000005908 W-12 oraz w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000027124, NIP nr 873-27-13-732, REGON nr 850052740 reprezentowanym przez:

ANNA CZECH - DYREKTOR SZPITALA
zwanym w dalszej części umowy „**ZLECENIODAWCA**”,

a

.....
reprezentowaną przez:

.....
zwana w dalszej części umowy „**WYKONAWCA**”

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp – spr. 367/2025 o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest :
2. **Zakres 1:** dostawa parownicy atmosferycznej wraz z instrukcją obsługi i wymaganymi dokumentami zgodnie z załącznikiem nr 3
Zakres 2: montaż parownicy, wykonanie instalacji przyłączeniowej, wymiana dwóch zaworów, odfuszczenie instalacji, wykonanie próby ciśnieniowej i szczelności, uruchomienie, przeszkolenie personelu.
3. Zadania obejmują wykonanie czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2:

§ 2.

Termin realizacji

1. Umowa będzie realizowana w terminie:
Do 30 dni dla zakresu nr 1 oraz do 60 dni dla zakresu nr 2 od dnia zawarcia umowy,

§ 3.

Gwarancja i rękojmia

1. Udzielamy na wykonane prace, dostarczone urządzenia i materiały gwarancji i rękojmi 24 m-ce licząc od daty protokołu odbioru.
2. W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym. Okresy gwarancji i rękojmi są jednakowe.
4. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający. Z uwagi na przyczyny obiektywne termin na usunięcie wad lub usterek może zostać wydłużony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, a koszty z tym związane pokryje Wykonawca. Przed zleceniem usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy na piśmie do przystąpienia do usuwania wad lub usterek, wyznaczając mu dodatkowy termin nie dłuższy niż 7 dni.

§ 4.

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości
zakres1:
Zakres 2:

Łączne wynagrodzenie brutto wynosi.....

2. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dostawę elementów będących przedmiotem zamówienia, kompleksowe wykonanie całości prac montażowych, jak również wszelkich robót i czynności warunkujących odbiór końcowy przedmiotu umowy, i jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT i przesłania jej na Kancelarię Ogólną Zamawiającego.
5. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu przedmiotu umowy i dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową.
6. Termin płatności za faktury z naprawy wynosi 30 dni.
7. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

§ 5.

Odbiór

1. Jakość wykonanych robót będzie kontrolowana na bieżąco przez przedstawiciela Zamawiającego..
2. Do odbioru końcowego należy przedłożyć dokumenty określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu całości prac.
4. Nadzór nad realizacją umowy będzie sprawowała ze strony Zamawiającego Pani Danuta Kleszcz tel. 14 631510, ze strony Wykonawcy, tel.
5. Z czynności odbioru będzie spisany Protokół Odbioru Końcowego zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym również ewentualne terminy wyznaczone do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze – podpisany przez obydwie strony umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót uprzednio ustalonych jako wadliwe.
7. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi i gwarancji wyznacza Zamawiający. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie - Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7- dniowego terminu, może zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania umownego określonego na zasadach KC.

§ 6.

Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez zamawiającego kar umownych z przysługującej mu należności.
4. W przypadku nie wykonania lub nie dokończenia prac, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy terminu, po upływie którego Wykonawca wyraża zgodę na dokończenie prac przez inną firmę oraz potrącenie kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
5. Zapłacenie przez wykonawcę kar umownych nie pozbawia zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego te kary na zasadach ogólnych w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego.
6. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zleceniodawca ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zleceniodawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
8. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego i uporczywego niewykonywania bądź nienależytego wykonywania umowy.

§ 7. Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonywanie części prac objętych przedmiotem umowy podwykonawcom.

§ 8.

Procedury bezpieczeństwa

- Wykonawca podczas wykonywania prac jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie szpitala.
- Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt obowiązywania u Zamawiającego Procedur Zintegrowanego systemu zarządzania tj.: Zasady postępowania Wykonawcy w obiektach Szpitala i na jego terenie (QP-034/O) i Postępowania na wypadek pożaru (OI-007/O) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad w tym zakresie. (procedura dostępna: www.lukasz.med.pl/zakladka_zamowienia_publiczne).
- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – określającej

wymogi w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem co najmniej wymagań minimalnych, o których mowa w art. 6 ustawy, o której mowa powyżej.

§ 9.

Ochrona danych osobowych

Wykonawca oraz jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Wykonawcę personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania przedmiotu umowy.

§ 10

Inne postanowienia

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
4. Wykonawca zapewnia należytą i wykwalifikowaną obsadę personelu do wykonywania usługi, za której działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej Umowy oraz ewentualne szkody w mieniu Zamawiającego, powstałe w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.
6. Wykonawca sprawuje nadzór nad zatrudnionym przez siebie personelem. Zamawiający posiada prawo kontroli prawidłowości wykonywania usług przez wyznaczonych przedstawicieli.

§ 11

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć lub wynikać z:
 - a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 - b) zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - c) konieczności zapewnienia realizacji przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych,
 - d) konieczności podniesienia poziomu lub jakości materiałów i prac,
 - e) zmian organizacyjnych u Zamawiającego, w tym przepisów wewnętrznych Zamawiającego, w szczególności procedur regulujących zasady postępowania Wykonawców w obiektach Szpitala i na jego terenie,
 - f) zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie,
 - g) wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie,
 - h) zmiany podmiotów, na których zasobach Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków.
 - i) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na harmonogram.
 - j) zastąpienia wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą:
 - aa) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 - bb) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Załączniki stanowią integralną część umowy:
 - ✓ Załącznik nr 1 – oferta cenowa

- ✓ Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
 - ✓ Załącznik nr 3 - parametry techniczne
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

