



Poznań, dnia 30 grudnia 2024 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WPZ.52840.383.2024.4.WJ

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 275, zwanej dalej: ustawą o ochr. ppoż.), w związku z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030, zwanego dalej: rozporządzeniem w sprawie ppoż. zaopatr. w wodę), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 października 2024 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 25 października 2024 r.), złożonego przez Gminę Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno wraz z „**Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie, Osiedle 700-lecia 9, 63-600 Kępno**” (zwanej dalej: Ekspertyzą techniczną), opracowaną w październiku 2024 r. przez rzeczoznawców: budowlanego doc. dr inż. Roman Żywica oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Jacek Brodzik, z określonym w punkcie 6.3 następującym wskazaniem:

1. brak zapewnienia drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL II zagrożenia ludzi,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w salach zajęć wg. opisu w punkcie 5.11.2 Ekspertyzy technicznej,
- II. zwiększona ilość gaśnic o 100% od wymogu stawianego przepisami tj. 2 kg (lub 3 dm³) środka gaśniczego przypada na każde 50 m² powierzchni budynku,
- III. zastosowanie w budynku dwóch hydrantów wewnętrznych w klatce schodowej K1 z zaworami odcinającymi na wysokości 1,7 m wg opisu w punkcie 5.11.3 Ekspertyzy technicznej,
- IV. doprowadzenie drogi pożarowej poprzez połączenie z tą drogą wyjść z budynku dojściem o szerokości co najmniej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, z uwzględnieniem odcinka do zawracania pojazdów, wynoszącego 33,8 m, zgodnie z opisem w pkt. 5.14 Ekspertyzy technicznej,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ppoż. zaopatr. w wodę, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Brodzik, będący pełnomocnikiem strony, skierowała w jej imieniu wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań, w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ppoż. zaopatr. w wodę.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie przedstawionym powyżej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WPZ.52840.383.2024.2.WJ,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych lub urządzeń przeciwpożarowych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Jacek Strużyński



Otrzymują:

1. Pan Jacek Brodzik - pełnomocnik
ul. Morwowa 15
62-571 Stare Miasto

1. aa

Do wiadomości:

1. KP PSP w Kępnie