



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

UWM.DZP.243.579.2025
Postępowanie nr: 6/2025/TP-1/DZP

Olsztyn 27 marca 2025 r.

***Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 6/2025/TP-1/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn: „Rozbudowa i modernizacja Laboratorium Dydaktyczno-Badawczego Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zmieni treść SWZ punkt V podpunkt 1.1.2.b"Projektant technologii" z pominięciem rygoru "opracowanie min 1 dokumentacji projektowej z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli zwierząt obejmującej przebudowę lub rozbudowę budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2 dla którego uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę:?

Uzasadnienie: Podane wyżej ograniczenie w istotny sposób zawęży możliwość dostępu oferentów do przedmiotu zamówienia i jest sprzeczne z przedmiotem zamówienia na "Rozbudowa i modernizacja Laboratorium Dydaktyczno-Badawczego Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"
Istotnym doświadczeniem jest doświadczenie w projektowaniu laboratoriów a nie budynków chowu i hodowli zwierząt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące doświadczenia technologa. Nie jest to typowe laboratorium. W budynku nr 1 będą przebywać zwierzęta, które muszą mieć specjalne warunki, ma być zaprojektowany również system zadawania pasz, system sterowania mikroklimatem. Konieczna jest wiedza technologa z zakresu chowu zwierząt.

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:
Dorota Borkowska
Tel. (89) 523-34-72
e-mail: dorota.borkowska@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl