



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.5.2025

Nowy Targ 05.03.2025r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy
Szkoie Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Czy inwestor dopuszcza obniżenie parametrów elementów dotyczących sieci strukturalnej oraz systemu CCTV ? W obecnej formie wymaganej w projekcie wygeneruje to gigantyczne koszty. Zaprojektowany sprzęt jest używany w obiektach wysokiego ryzyka typu lotniska.

Odpowiedź:

Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne względem zaprojektowanych, spełniające minimalne wymagania zawarte w projekcie.

Pytanie nr 2

Czy inwestor dopuszcza możliwość zastosowanie niższej rozdzielczości kamer zewnętrznych jeśli tak to proszę o podanie minimalnej rozdzielczości ?

Odpowiedź:

Rozdzielczości kamer zostały dobrane w oparciu o wytyczne normy PN-EN.

Pytanie nr 3

Czy kamery wewnętrzne fisheye panoramiczne mogą być zastąpione kopułkowymi o obiektywie ze zmienną ogniskową 2,8-12mm 4 megapiksele?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany ze względu na inny kąt widzenia kamer kopułkowych. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4

Czy Kamery multisensoryczna 4 przetwornikowa 360 stopni mogą być zastąpione kopułkowymi o obiektywie ze zmienną ogniskową 2,8-12mm 4 megapiksele?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany ze względu na inny kąt widzenia kamer kopułkowych. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Referat ds. Zamówień Publicznych



Pytanie nr 5

Czy kamery zewnętrzne 16 megapikseli mogą być zastąpione kamerami tubowymi o obiektywie ze zmienną ogniskową 2,8-12mm 4 megapiksele?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany ze względu na inny kąt widzenia kamer tubowych. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6

Czy zaprojektowany serwer może być zastąpiony rejestratorem nie wymagającym płatnych licencji o parametrach:

- wejścia wideo: 32x kanały IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD), 1x BNC
- maks. rozdzielczość nagrywania: 32Mpx
- maks. bitrate: 256Mbps (wej.), 256Mbps (wyj.)
- format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
- interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/9
- wyjście zasilające: 2x 12V DC, 1A (stałe / wyzwalone)
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps
- obsługa dysków: 4x HDD Sata III (max. 40TB)
- wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna (4 kanały) lub wykrywanie i analiza twarzy (4 kanały) lub detekcja ruchu 2.0 (32 kanały)
- klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
- zarządzanie biblioteką wizerunków (16 baz, do 50000 zdjęć)
- wsparcie dla kamer z analityką obrazu (VCA) i kamer AI
- inteligentne wyszukiwanie
- obsługa: ONVIF, RTSP, P2P

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany serwera rejestracji na rejestrator ze względu na brak ochrony danych wymagany odrębnymi aktami prawnymi. Należy wykonać zgodnie z projektem.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a