



Wojskowy Zarząd Infrastruktury
„z upoważnienia”
Szefa Zarządu
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
wz. Dagmara Łowicka-Trąbka

Poznań, 28 marca 2025 r.

Informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu pożarniczego” – sprawa nr 9/WZI/25/SS.

Wojskowy Zarząd Infrastruktury występujący, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło od uczestnika, biorącego udział w postępowaniu.

Pytanie 2

„Zamawiający wskazując określone parametry w wymaganiach technicznych kierował się „modelem skóry” określonym w procedurze pomiaru przepuszczalności pary wodnej materiałów włókienniczych znormalizowanych wg PN-EN 31092 (3) i zgodnej z międzynarodową normą ISO 11-02;1993; ” Norma na którą się Zamawiający powołuje jest nieaktualna: PN-EN 31092, ta norma została zastąpiona normą ISO 11092.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapisy OPZ dla Części III poz. 1 nw. zdania tj.:

Z

Zamawiający wskazując określone parametry w wymaganiach technicznych kierował się „modelem skóry” określonym w procedurze pomiaru przepuszczalności pary wodnej materiałów włókienniczych znormalizowanych wg PN-EN 31092 (3) i zgodnej z międzynarodową normą ISO 11-02;1993.

na

Zamawiający wskazując określone parametry na opór cieplny i opór przenikania pary wodnej w wymaganiach technicznych kierował się „modelem skóry” określonym w procedurach testowych według normy EN ISO 11092:2014-12.

Z poważaniem

Anna Koper tel.: 261-573-323
wzi.szp@ron.mil.pl;

tel.: 261-572-020
wzipoznan.ke@ron.mil.pl
www.wzipoznan.wp.mil.pl

Dane teledresowe:
ul. Tadeusza Kościuszki 92/98
61-716 Poznań