



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.5.2025

Nowy Targ 17.03.2025r.

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy
Szkołe Podstawowej nr 11 w Nowym Targu.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

W projekcie brak opisu i wymagań co do centrali telefonicznej, która znajduje się w przedmiarze elektrycznym w pozycji 93. d.1.5. Proszę o informację czy centrala ma być wyceniana a jeśli tak proszę o podanie parametrów.

Odpowiedź:

Dane odnośnie centrali telefonicznej znajdują się na rys. En/6 – Schemat Instalacji LAN. Zgodnie z dokumentacją projektową, do wyceny należy przyjąć centralę telefoniczną min. 8 linii miejskich oraz min. 64 linie wew.

Pytanie nr 2

W przedmiarze dwukrotnie pojawia się pozycja serwer CCTV. pozycja 92.d.1.5 oraz pozycja 19.d.1.1. Czy mają być wycenione dwa serwery?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć jeden serwer CCTV.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie pozycji w przedmiarze pozycja 94.d.1.5 "Centrala monitoringu środowiska". Brak informacji w opisie technicznym.

Odpowiedź:

Nie należy przyjmować do wyceny.

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a