



GMINA
ŻNIN

Żnin, dnia 23 maja 2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP.271.12.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00226718/01.

Na podstawie art. 284 ust. 2. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2024 poz. 1320 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

9. Pytanie: *W odpowiedzi na otrzymane pismo Zamawiającego uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisów dokumentacji przetargowej w sposób umożliwiający potencjalnym wykonawcom przedstawienie oferty zgodnej z aktualną normą PN-EN 14877:2014 oraz zasadami równego traktowania wykonawców. Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań dla infrastruktury sportowej, proponujemy zastosowanie bezspoinowej, poliuretanowo-gumowej nawierzchni natryskowej o grubości 14 mm, która spełnia nie tylko wymagania określone w normie PN-EN 14877:2014, ale również gwarantuje trwałość, bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodność z aktualnymi normami ekologicznymi. Zestawienie parametrów oferowanej nawierzchni:*

Parametr Wartość oferowana Wymagania normy PN-EN 14877:2014

Tarcie (sucha) 92 PTV 80 – 110 PTV

Tarcie (mokra) 57 PTV 55 – 110 PTV

Amortyzacja wstrząsów 44 % 35 - 50

Odkształcenie pionowe 1,8 mm $\leq$ 3 mm

Grubość systemu 14,0 mm $\geq$ 10 mm

Odporność na ścieranie 0,43 g $\leq$ 4 g

Wytrzymałość na rozciąganie 0,72 MPa $\geq$ 0,4 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu 46 % $\geq$ 40 %

Wytrzymałość po starzeniu 0,93 MPa $\geq$ 0,4 MPa

Wydłużenie po starzeniu 63 % $\geq$ 40 %

Przepuszczalność wody 12487 mm/h $\geq$ 150 mm/h

Odbicie piłki (tenis) 97 % $\geq$ 80 %

Odbicie piłki (koszykówka) 106 % $\geq$ 90 %

Utrata koloru 3-4 $\geq$ 3

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, kontakt: (+48) 52 30 31 301, e-mail: kontakt@gminaznin.pl

Dodatkowo, dla potwierdzenia jakości i zgodności z wymogami Zamawiającego oferujemy następujące dokumenty:

1. Aktualne badania zgodności z normą PN-EN 14877:2014
2. Atest Higieniczny PZH
3. Karta techniczna systemu nawierzchni
4. Autoryzacja producenta nawierzchni z określeniem inwestycji i gwarancją
5. Badania zgodności z normą DIN 18035-6:2021
6. Badania na obecność WWA
7. Certyfikat World Athletics
8. Certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 dla producenta

Wnioskujemy o dopuszczenie:

Możliwości zastosowania oferowanego systemu poliuretanowego jako spełniającego wymagania jakościowe, ekologiczne i funkcjonalne określone w STWiOR, z zachowaniem zgodności z art. 99 ust.

1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Proponowana modyfikacja zapisów nie wpływa na obniżenie jakości nawierzchni, a jedynie umożliwia udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców, oferujących rozwiązania sprawdzone i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametr dotyczący grubości systemu nawierzchni bieżni i boiska wielofunkcyjnego kształtują się następująco: bieżnia - min. 14 mm, boisko - min. 16 mm. Zamawiający wymaga tych parametrów z uwagi na obciążenia użytkowe, kierując się głównie trwałością wykonanych obiektów. Uwzględniając ten aspekt, Zamawiający nie wyraża zgody na ujednolicenie grubości systemu nawierzchni.

Sprawę prowadzi:

Dorota Gutowska

kontakt: tel. 609 277 486, e-mail: d.gutowska@gminaznin.pl

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, kontakt: (+48) 52 30 31 301, e-mail: kontakt@gminaznin.pl