



Nr studni	Śr. studni [mm]	Rzędne m n.p.m					Średnice [m]					Schemat
		T	N1	N2	N3	N4	DN1	DN2	DN3	DN4	H	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dz. nr 153/2	315	88,15	85,72	85,72	—	—	0,16	0,16	—	—	243	

UWAGI:

1. Montaż studzienki oraz typu zwieńczenia wykonać zgodnie z instrukcją producenta
2. Dla podłączenia średnic DN160 do dna studzienki stosować odpowiednie kształtki redukcyjne
3. W terenie nieutwardzonym włazy studzienek należy obrukować
4. Dopływ do studzienki N1 należy zakorkować do czasu podłączenia Właściciela działki



PROJSAN - inżynieria sanitarna
Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Świecie

Inwestor: Urząd Miasta Świecie ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie	Sanitarna	PB/PW	
	Branża	Stadium	
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sulnówku dz. nr 219 obr. Sulnówko	Autor projektu	mgr inż. Hanna Bartnik Nr upr. KUP/0144/PWOS/13	
	Sprawdził	mgr inż. Magdalena Pietrzak-Fedde Nr upr. KUP/0061/PWOS/14	
Przedmiot opracowania: Zestawienie studni Ø315	10.2020	schemat	
	Data	Skala	Nr rysunku