



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.2.2025

Nowy Targ 25.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku domu przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

W odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2025 Pytanie nr 2, zamawiający odpowiedział, że wszystkie bramy mają być otwierane automatycznie. Proszę o projekt PZT do bram przesuwanych prowadzenia przewodów zasilających w terenie, zaktualizowany projekt rozdzielni z której mają być zasilane i dołożenie w przedmiarze pozycji dotyczących zasilania bram w terenie.

Odpowiedź:

Dla zasilania bram dodatkowo należy przyjąć w wycenie:

- ułożenie we wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym kabla typu YKY 3x4 mm²
- wykonanie dodatkowego wykopu 15 m
- ułożenie kabli podtynkowo w budynku 30 m
- wprowadzenie kabli do rozdzielni R1
- zabudowę dodatkowych zabezpieczeń nadprądowych 10 A w rozdzielni R1 3 szt.

Schemat przebiegu trasy zasilania wg załączonego rysunku.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a